

#24332#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
 Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
 Номер абонента 63
 Порядковый номер 4985
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123412
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,007	-0,014	60,64	60,66	0	59,29	59,87	-0,58	24	0	0	70,9	53,4	17,51	0,7	0,7	-
25.08.2021	1,022	-0,012	61,44	61,43	0	60,05	60,63	-0,58	24	0	0	70,9	53,3	17,53	0,7	0,7	-
26.08.2021	1,052	-0,004	60	59,88	0	58,67	59,1	-0,43	24	0	0	70,9	52,6	18,3	0,7	0,7	-
27.08.2021	1,024	-0,003	58,9	58,7	0	57,57	57,95	-0,38	24	0	0	71	52,8	18,17	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,051	-0,007	61,1	60,96	0	59,71	60,18	-0,47	24	0	0	71	53	18,03	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,046	-0,02	61,66	61,81	0	60,29	61,03	-0,74	24	0	0	70,7	52,6	18,05	0,7	0,7	-
30.08.2021	1,027	-0,026	60,72	61,04	0	59,33	60,25	-0,92	24	0	0	71	52,8	18,11	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,057	-0,031	62,85	63,18	0	61,41	62,39	-0,98	24	0	0	71,2	53,1	18,06	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,073	-0,019	62,92	63,02	0	61,49	62,22	-0,73	24	0	0	71,2	53	18,11	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,055	-0,01	61,41	61,38	0	60,04	60,61	-0,57	24	0	0	70,7	52,7	18,07	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,059	-0,021	62,01	62,22	0	60,65	61,41	-0,76	24	0	0	70,9	52,8	18,16	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,062	-0,023	61,91	62,12	0	60,5	61,32	-0,82	24	0	0	71,1	52,8	18,3	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,144	-0,025	64,19	64,44	0	62,74	63,67	-0,93	24	0	0	70,8	51,8	19	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,1	-0,027	63,21	63,56	0	61,79	62,75	-0,96	24	0	0	70,8	52,2	18,6	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,04	-0,029	61,04	61,42	0	59,69	60,66	-0,97	24	0	0	70,3	52	18,26	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,09	-0,028	61	61,39	0	59,6	60,61	-1,01	24	0	0	71,4	52,2	19,17	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,04	-0,034	62,24	62,69	0	60,84	61,9	-1,06	24	0	0	70,8	52,7	18,02	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,984	-0,04	59,89	60,45	0	58,53	59,71	-1,18	24	0	0	70,8	52,9	17,88	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,002	-0,039	60,31	60,85	0	58,96	60,05	-1,09	24	0	0	70,8	52,8	17,97	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,101	-0,034	64,48	64,91	0	63,03	64,07	-1,04	24	0	0	71,1	52,8	18,33	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,021	-0,033	59,43	59,93	0	58,07	59,15	-1,08	24	0	0	71,1	52,5	18,59	0,7	0,7	-
14.09.2021	1,005	-0,037	59,91	60,47	0	58,57	59,71	-1,14	24	0	0	70,2	52	18,18	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,009	-0,029	59,13	59,54	0	57,82	58,78	-0,96	24	0	0	70,9	52,6	18,31	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,042	-0,028	60,3	60,66	0	58,94	59,9	-0,96	24	0	0	71	52,5	18,51	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,055	-0,026	60,91	61,19	0	59,52	60,42	-0,9	24	0	0	71,1	52,5	18,54	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,114	-0,024	63,34	63,58	0	61,88	62,8	-0,92	24	0	0	71	52,2	18,81	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,227	-0,021	67,82	67,96	0	66,28	67,14	-0,86	24	0	0	70,8	51,6	19,2	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,15	-0,019	62,4	62,56	0	61	61,79	-0,79	24	0	0	71,1	51,5	19,53	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,152	-0,015	62,21	62,3	0	60,82	61,51	-0,69	24	0	0	71	51,5	19,54	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,121	-0,011	59,55	59,56	0	58,19	58,83	-0,64	24	0	0	70,8	51	19,84	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,194	0,023	60,45	59,63	0	59,11	58,93	0,18	24	0	0	70,5	50,4	20,05	0,7	0,7	-
Итого:	33,126	0	1907,37	1913,49	0	1864,38	1889,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,126																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1251,848	43982,4	43462,31	0	42896,44	43047,16
23.09.2021	1284,974	45889,77	45375,8	0	44760,82	44936,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 19:53:24