

#35801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,763	-0,105	63,89	65,73	0	62,46	64,76	-2,3	24	0	0	70,3	56,1	14,27	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,74	-0,1	62,44	64,13	0	61,07	63,17	-2,1	24	0	0	70,4	56,3	14,07	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,778	-0,03	60,66	61,09	0	59,3	60,18	-0,88	22	2	1	70,3	56,3	14,02	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,858	-0,015	64,04	64,15	0	62,6	63,19	-0,59	24	0	0	70,8	56,6	14,23	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,87	0,013	68,3	67,82	0	66,81	66,83	-0,02	24	0	0	69,4	56,3	13,09	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,926	0,044	68,55	67,3	0	67,07	66,29	0,78	24	0	0	69,5	56,3	13,19	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,796	0,043	58,01	56,88	0	56,79	56,08	0,71	24	0	0	68,1	54,8	13,34	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,879	0,041	61,47	60,33	0	60,18	59,49	0,69	24	0	0	68,5	54,6	13,95	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,952	0,068	67,72	66,01	0	66,32	65,08	1,24	24	0	0	68,4	55,1	13,34	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,969	0,064	68,33	66,64	0	66,86	65,69	1,17	24	0	0	69,1	55,5	13,55	0,7	0,7	-
03.09.2023	1,051	0,072	68,6	66,75	0	67,13	65,81	1,32	24	0	0	69,4	54,8	14,61	0,7	0,7	-
04.09.2023	1,005	0,061	71,05	69,37	0	69,53	68,4	1,13	24	0	0	68,6	55,1	13,53	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,985	0,056	68,98	67,46	0	67,48	66,5	0,98	24	0	0	68,9	55,2	13,79	0,7	0,7	-
06.09.2023	1,04	0,121	69,39	66,89	0	67,91	65,92	1,99	24	0	0	69,2	55,5	13,7	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,937	0,031	65,68	64,74	0	64,29	63,82	0,47	24	0	0	69,5	55,4	14,13	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,906	0,016	67,25	66,68	0	65,79	65,71	0,08	24	0	0	69,2	55,5	13,71	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,871	-0,014	69,75	69,83	0	68,22	68,81	-0,59	24	0	0	69,3	56	13,27	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,864	-0,008	67,24	67,21	0	65,76	66,23	-0,47	24	0	0	69,4	55,9	13,53	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,86	-0,032	68,94	69,33	0	67,44	68,34	-0,9	24	0	0	69,4	55,9	13,51	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,876	-0,033	67,69	68,1	0	66,2	67,12	-0,92	24	0	0	69,7	55,7	14,02	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,863	-0,042	67,93	68,49	0	66,45	67,5	-1,05	24	0	0	69,5	55,6	13,91	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,844	-0,043	69,8	70,32	0	68,31	69,32	-1,01	24	0	0	68,6	55,5	13,17	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,886	-0,019	71,87	72,06	0	70,33	70,99	-0,66	24	0	0	69,1	56	13,13	0,7	0,7	-
16.09.2023	1,006	0	73,03	72,7	0	71,43	71,66	-0,23	24	0	0	70	55,7	14,25	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,99	-0,002	71,71	71,41	0	70,13	70,38	-0,25	24	0	0	69,8	55,4	14,31	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,887	-0,029	67,95	68,27	0	66,48	67,29	-0,81	24	0	0	69,7	55,6	14,03	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,415	0,008	33,68	33,49	0	33,08	33,11	-0,03	24	0	0	62,7	50,3	12,41	0,7	0,7	-
20.09.2023	1,037	0,025	72,68	71,76	0	71,11	70,75	0,36	24	0	0	69,2	54,9	14,31	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,97	0,023	61,57	60,81	0	60,13	59,92	0,21	24	0	0	71,7	55,8	15,9	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,908	0,01	64,43	63,93	0	63	63,02	-0,02	24	0	0	70,7	56,3	14,42	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,902	-0,002	70,15	69,96	0	68,6	68,93	-0,33	24	0	0	70,1	56,7	13,42	0,7	0,7	-
Итого:	27,634	0	2052,78	2039,64	0	2008,26	2010,29	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,634																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3630,789	138312,25	137507,28	0	134964,08	136114,69
23.09.2023	3658,423	140365,03	139546,92	0	136972,34	138124,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:28:19