

#148828#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,799	-0,435	123,59	130,21	0	120,64	127,88	-7,24	24	0	0	73,3	62,9	10,41	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,865	-0,38	133	139,04	0	130,02	136,66	-6,64	24	0	0	70,7	61	9,77	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,836	-0,428	128,3	134,87	0	125,27	132,47	-7,2	24	0	0	73	62,7	10,28	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,844	-0,421	126,55	133,07	0	123,58	130,69	-7,11	24	0	0	72,7	62,3	10,43	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,795	-0,433	129,37	136,02	0	126,34	133,57	-7,23	24	0	0	72,8	62,9	9,91	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,827	-0,438	130,63	137,38	0	127,51	134,9	-7,39	24	0	0	73,1	63	10,14	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,799	-0,449	129,52	136,31	0	126,41	133,83	-7,42	24	0	0	73,4	63,4	10,04	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,839	-0,435	124,75	131,44	0	121,77	129,08	-7,31	24	0	0	73,4	62,8	10,65	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,8	-0,449	128,5	135,37	0	125,42	132,9	-7,48	24	0	0	73,5	63,3	10,14	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,804	-0,423	127,49	133,94	0	124,45	131,54	-7,09	24	0	0	73	63	10,05	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,75	-0,462	124,86	131,91	0	121,85	129,5	-7,65	24	0	0	73,7	63,5	10,15	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,76	-0,477	130,2	137,35	0	127,03	134,8	-7,77	24	0	0	74,2	64,2	9,91	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,782	-0,455	134,97	141,81	0	131,71	139,14	-7,43	24	0	0	73,9	64,3	9,56	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,728	-0,472	133,3	140,4	0	130,08	137,77	-7,69	24	0	0	73,6	64,2	9,39	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,846	-0,472	143,28	150,36	0	139,81	147,54	-7,73	24	0	0	73,8	64,2	9,59	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,821	-0,48	139,73	146,93	0	136,31	144,17	-7,86	24	0	0	74,3	64,5	9,74	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,758	-0,495	138,65	146,14	0	135,31	143,4	-8,09	24	0	0	73,7	64,2	9,45	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,764	-0,474	136,9	144,08	0	133,62	141,42	-7,8	24	0	0	73,3	63,8	9,46	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,779	-0,474	139,78	146,93	0	136,42	144,18	-7,76	24	0	0	73,5	64,1	9,38	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,718	-0,487	133,33	140,68	0	130,1	138,02	-7,92	24	0	0	73,8	64,4	9,43	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,783	-0,503	141,13	148,7	0	137,73	145,91	-8,18	24	0	0	73,9	64,4	9,52	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,759	-0,502	137,36	145,03	0	134,1	142,36	-8,26	24	0	0	73,3	63,7	9,59	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,8	-0,511	144,17	151,91	0	140,71	149,07	-8,36	24	0	0	73,3	63,8	9,48	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,736	-0,508	136,71	144,44	0	133,48	141,79	-8,31	24	0	0	73,2	63,7	9,48	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,81	-0,515	145,75	153,61	0	142,29	150,76	-8,47	24	0	0	73,1	63,6	9,47	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,773	-0,52	142,28	150,21	0	138,89	147,43	-8,54	24	0	0	73,2	63,7	9,48	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,739	-0,527	136,24	144,26	0	132,95	141,57	-8,62	24	0	0	73,7	64	9,71	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,678	-0,509	129,21	137,05	0	126,13	134,54	-8,41	24	0	0	73,1	63,5	9,63	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,716	-0,506	130,05	137,84	0	126,95	135,31	-8,36	24	0	0	73,2	63,4	9,84	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,687	-0,512	129,16	137,06	0	126,1	134,58	-8,48	24	0	0	72,7	63	9,66	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,729	-0,515	130,25	138,21	0	127,17	135,68	-8,51	24	0	0	73,2	63,2	9,97	0,7	0,7	-
Итого:	24,124	0	4139,01	4362,56	0	4040,15	4282,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,124																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1084,671	59680,93	60723,09	0	58211,36	59887,97
23.09.2025	1108,795	63819,94	65085,65	0	62251,51	64170,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:01:57