

#24324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,167	0,015	60,05	59,16	0	58,69	58,43	0,26	24	0	0	71,1	51,4	19,63	0,7	0,7	-
25.09.2021	1,229	0,01	62,9	62,14	0	61,49	61,37	0,12	24	0	0	70,9	51	19,89	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,223	0,007	60,87	60,12	0	59,5	59,41	0,09	24	0	0	70,9	50,4	20,51	0,7	0,7	-
27.09.2021	1,193	0,01	59,45	58,65	0	58,1	57,97	0,13	24	0	0	70,8	50,4	20,43	0,7	0,7	-
28.09.2021	1,256	0,017	61,3	60,3	0	59,92	59,59	0,33	24	0	0	71	50,3	20,72	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,998	0,024	62,12	61,33	0	60,93	60,64	0,29	24	0	0	64,2	48	16,18	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,885	0,069	96,28	93,9	0	94,24	92,84	1,4	24	0	0	68,5	49,2	19,27	0,7	0,7	-
01.10.2021	3,254	0,093	143,99	140,33	0	140,91	138,88	2,03	24	0	0	69,1	46,7	22,45	0,7	0,7	-
02.10.2021	4,205	0,049	177,18	173,9	0	173,35	172,26	1,09	24	0	0	69,2	45,2	24,01	0,7	0,7	-
03.10.2021	4,177	0,071	173,01	169,31	0	169,29	167,69	1,6	24	0	0	69,4	45,1	24,26	0,7	0,7	-
04.10.2021	3,874	0,064	157,85	154,54	0	154,48	153,11	1,37	24	0	0	69,1	44,8	24,71	0,7	0,7	-
05.10.2021	3,848	0,042	159,71	156,73	0	156,27	155,26	1,01	24	0	0	69,1	44,8	24,35	0,7	0,7	-
06.10.2021	4,019	0,021	166,39	163,79	0	162,79	162,26	0,53	24	0	0	69,2	44,7	24,57	0,7	0,7	-
07.10.2021	3,974	0,012	161,52	159,13	0	158,06	157,7	0,36	24	0	0	69,4	44,3	25,07	0,7	0,7	-
08.10.2021	4,147	0,007	169,85	167,53	0	166,17	165,95	0,22	24	0	0	69,5	44,6	24,91	0,7	0,7	-
09.10.2021	4,339	0,005	166,16	163,74	0	162,44	162,24	0,2	24	0	0	71	44,3	26,67	0,7	0,7	-
10.10.2021	4,34	-0,001	174,11	172,11	0	170,28	170,5	-0,22	24	0	0	70,1	44,5	25,59	0,7	0,7	-
11.10.2021	4,254	-0,011	167,88	166,42	0	164,21	164,94	-0,73	24	0	0	70,1	43,9	26,14	0,7	0,7	-
12.10.2021	4,145	-0,025	160,26	159,2	0	156,7	157,78	-1,08	24	0	0	70,3	43,6	26,77	0,7	0,7	-
13.10.2021	4,199	-0,04	170,54	169,77	0	166,86	168,27	-1,41	24	0	0	69,3	43,8	25,56	0,7	0,7	-
14.10.2021	4,402	-0,055	171,89	171,3	0	168,06	169,78	-1,72	24	0	0	70,5	43,8	26,65	0,7	0,7	-
15.10.2021	3,988	-0,051	156,53	156,21	0	153,11	154,82	-1,71	24	0	0	69,9	43,4	26,55	0,7	0,7	-
16.10.2021	4,168	-0,059	168,82	168,53	0	165,2	167,05	-1,85	24	0	0	69,2	43,4	25,74	0,7	0,7	-
17.10.2021	4,136	-0,056	162,49	162,24	0	158,95	160,82	-1,87	24	0	0	69,7	43,1	26,56	0,7	0,7	-
18.10.2021	4,26	-0,063	169,74	169,6	0	166,06	168,11	-2,05	24	0	0	69,6	43,4	26,22	0,7	0,7	-
19.10.2021	4,522	-0,084	185,77	185,91	0	181,79	184,24	-2,45	24	0	0	69,4	44	25,5	0,7	0,7	-
20.10.2021	4,013	-0,07	159,76	159,9	0	156,31	158,47	-2,16	24	0	0	69,7	43,4	26,31	0,7	0,7	-
21.10.2021	3,915	-0,082	164,24	164,69	0	160,76	163,21	-2,45	24	0	0	68,9	43,8	25,06	0,7	0,7	-
22.10.2021	3,464	-0,001	143,22	141,97	0	140,15	140,67	-0,52	24	0	0	69,2	44,3	24,91	0,7	0,7	-
23.10.2021	2,861	0,072	107,28	104,2	0	104,97	103,3	1,67	24	0	0	69,4	42,8	26,6	0,7	0,7	-
Итого:	101,455	0	4201,16	4156,65	0	4110,04	4117,56	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,455																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1284,974	45889,77	45375,8	0	44760,82	44936,5
23.10.2021	1386,429	50090,93	49532,45	0	48870,86	49054,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 7:33:10