

#99471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2024	1,102	-0,021	70,6	70,77	0	69,06	69,84	-0,78	24	0	0	70	53,4	16,58	0,7	0,7	-
02.10.2024	1,284	-0,038	92,96	93,31	0	90,82	91,92	-1,1	24	0	0	71,7	56,9	14,85	0,7	0,7	-
03.10.2024	1,351	-0,035	103,16	103,48	0	100,84	101,89	-1,05	24	0	0	71,1	57,1	13,99	0,7	0,7	-
04.10.2024	1,383	-0,058	122,12	122,71	0	119,37	120,72	-1,35	24	0	0	71,3	59	12,24	0,7	0,7	-
05.10.2024	1,396	-0,074	128,7	129,55	0	125,82	127,46	-1,64	24	0	0	71,1	59,2	11,85	0,7	0,7	-
06.10.2024	1,438	-0,068	129,26	129,97	0	126,3	127,84	-1,54	24	0	0	71,8	59,7	12,11	0,7	0,7	-
07.10.2024	1,363	-0,093	128,75	129,87	0	125,8	127,71	-1,91	24	0	0	71,7	59,9	11,74	0,7	0,7	-
08.10.2024	1,977	-0,05	137,11	137,19	0	133,97	135,19	-1,22	24	0	0	71,5	56,3	15,27	0,7	0,7	-
09.10.2024	3,084	-0,044	163,73	163,3	0	159,97	161,23	-1,26	24	0	0	71,8	52,2	19,7	0,7	0,7	-
10.10.2024	3,299	-0,016	163,17	162,06	0	159,36	160,08	-0,72	24	0	0	72,4	51,5	20,96	0,7	0,7	-
11.10.2024	3,764	-0,03	179,57	178,56	0	175,39	176,45	-1,06	24	0	0	72,3	50,5	21,79	0,7	0,7	-
12.10.2024	4,159	-0,043	197,91	197,02	0	193,33	194,7	-1,37	24	0	0	72,1	50,2	21,88	0,7	0,7	-
13.10.2024	4,571	-0,056	219,17	218,32	0	214,08	215,69	-1,61	24	0	0	72,4	50,7	21,75	0,7	0,7	-
14.10.2024	4,082	-0,042	190,59	189,64	0	186,09	187,38	-1,29	24	0	0	72,8	50,5	22,29	0,7	0,7	-
15.10.2024	4,169	-0,074	198,73	198,33	0	194,06	195,96	-1,9	24	0	0	72,5	50,5	21,99	0,7	0,7	-
16.10.2024	4,655	-0,07	227,37	226,75	0	222,15	224,04	-1,89	24	0	0	71,9	50,5	21,39	0,7	0,7	-
17.10.2024	4,579	-0,083	215,95	215,57	0	210,92	213,03	-2,11	24	0	0	72,4	50,2	22,23	0,7	0,7	-
18.10.2024	4,334	-0,103	211,35	211,48	0	206,49	208,98	-2,49	24	0	0	72	50,4	21,62	0,7	0,7	-
19.10.2024	4,285	-0,115	203,1	203,52	0	198,36	201,12	-2,76	24	0	0	72,5	50,2	22,32	0,7	0,7	-
20.10.2024	4,499	-0,148	219,75	220,68	0	214,66	218,04	-3,38	24	0	0	72,3	50,6	21,77	0,7	0,7	-
21.10.2024	3,956	-0,142	189,87	191,02	0	185,48	188,82	-3,34	24	0	0	72,1	49,9	22,24	0,7	0,7	-
22.10.2024	3,568	-0,135	170,48	171,65	0	166,45	169,64	-3,19	24	0	0	72,6	50,2	22,41	0,7	0,7	-
23.10.2024	3,324	-0,165	228,56	231,08	0	224,83	229,06	-4,23	24	0	0	57,9	42,2	15,69	0,7	0,7	-
Итого:	71,622	0	3891,96	3895,83	0	3803,6	3846,79	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,622																

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2024	14,619	906,09	920,38	0	885,4	907,93
23.10.2024	86,241	4798,05	4816,21	0	4689	4754,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2024 11:41:06