

# #102927#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,439	-0,11	284,88	287,25	0	282,29	285,81	-3,52	24	0	0	41	31,9	9,16	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	4,326	-0,205	199,46	201,77	0	194,83	199,52	-4,69	24	0	0	72,1	48,7	23,4	0,7	0,7	4
26.10.2024	3,904	-0,187	182,43	184,55	0	178,21	182,5	-4,29	24	0	0	72,1	49	23,11	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	3,782	-0,178	178,46	180,43	0	174,31	178,38	-4,07	24	0	0	72,4	49,5	22,86	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	3,855	-0,164	182,82	184,52	0	178,58	182,43	-3,85	24	0	0	72,2	49,6	22,67	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	3,517	-0,15	170,15	171,73	0	166,22	169,72	-3,5	24	0	0	72,1	49,8	22,23	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	3,761	-0,167	181,31	183,09	0	177,1	180,94	-3,84	24	0	0	72,4	50	22,36	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	3,769	-0,195	181,8	184,09	0	177,57	181,97	-4,4	24	0	0	72,3	49,8	22,48	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	3,649	-0,216	181,26	183,99	0	177,05	181,84	-4,79	24	0	0	72,3	50,3	22	0,7	0,7	-
02.11.2024	4,378	-0,284	215,51	219,28	0	210,53	216,75	-6,22	24	0	0	72,2	49,9	22,29	0,7	0,7	-
03.11.2024	4,514	-0,344	228,34	233,06	0	223,02	230,3	-7,28	24	0	0	72,4	50,5	21,9	0,7	0,7	-
04.11.2024	4,34	-0,34	223,95	228,65	0	218,77	225,94	-7,17	24	0	0	72,1	50,6	21,52	0,7	0,7	-
05.11.2024	4,782	-0,387	244,62	250	0	238,93	247,04	-8,11	24	0	0	72,4	50,6	21,76	0,7	0,7	-
06.11.2024	4,681	-0,404	242,95	248,81	0	237,37	245,88	-8,51	24	0	0	71,9	50,4	21,55	0,7	0,7	-
07.11.2024	4,962	-0,43	252,17	258,26	0	246,24	255,14	-8,9	24	0	0	72,8	50,8	22,01	0,7	0,7	-
08.11.2024	4,283	-0,398	219,15	225,04	0	214,01	222,37	-8,36	24	0	0	72,7	50,7	22,02	0,7	0,7	-
09.11.2024	4,936	-0,476	264,57	271,51	0	258,44	268,23	-9,79	24	0	0	72	51	21,05	0,7	0,7	-
10.11.2024	5,32	-0,453	253,11	259,3	0	246,84	256,13	-9,29	24	0	0	74,9	51,4	23,5	0,7	0,7	-
11.11.2024	5,207	-0,408	215,07	220,3	0	209,23	217,58	-8,35	24	0	0	78,7	51,7	26,96	0,7	0,7	-
12.11.2024	5,492	-0,423	227,73	233,03	0	221,52	230,09	-8,57	24	0	0	79	52,2	26,81	0,7	0,7	-
13.11.2024	5,552	-0,432	232,32	237,76	0	226,01	234,74	-8,73	24	0	0	78,8	52,2	26,61	0,7	0,7	-
14.11.2024	4,88	-0,444	235,25	241,52	0	229,44	238,56	-9,12	24	0	0	74,8	51,4	23,33	0,7	0,7	-
15.11.2024	4,585	-0,454	249,44	256,19	0	243,68	253,05	-9,37	24	0	0	72	51,2	20,79	0,7	0,7	-
16.11.2024	4,542	-0,442	246,76	253,16	0	241,01	250,03	-9,02	24	0	0	72,4	51,6	20,8	0,7	0,7	-
17.11.2024	4,868	-0,467	261,81	268,52	0	255,68	265,21	-9,53	24	0	0	72,6	51,6	20,98	0,7	0,7	-
18.11.2024	5,147	-0,473	266,77	273,39	0	260,38	269,97	-9,59	24	0	0	73,5	51,8	21,69	0,7	0,7	-
19.11.2024	5,281	-0,473	255,76	262,18	0	249,35	258,88	-9,53	24	0	0	75,2	52	23,18	0,7	0,7	-
20.11.2024	5,037	-0,463	249,1	255,58	0	242,95	252,34	-9,39	24	0	0	74,8	52,1	22,76	0,7	0,7	-
21.11.2024	5,793	-0,464	246,67	252,39	0	239,9	249,08	-9,18	24	0	0	79,2	53,1	26,18	0,7	0,7	-
22.11.2024	5,547	-0,443	233,7	239,25	0	227,27	236,11	-8,84	24	0	0	79,3	52,9	26,48	0,7	0,7	-
23.11.2024	5,746	-0,453	251,39	256,97	0	244,63	253,64	-9,01	24	0	0	78,4	52,9	25,44	0,7	0,7	-
Итого:	142,875	0	7058,71	7205,57	0	6891,36	7120,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	142,875																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	86,241	4798,05	4816,21	0	4689	4754,72
23.11.2024	229,116	11856,76	12021,78	0	11580,36	11874,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 16:35:26