

#24327#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
 Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
 Номер абонента 63  
 Порядковый номер 4985  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123412  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	4,708	-0,12	191,55	192,27	0	187,28	190,5	-3,22	24	0	0	70,4	44,5	25,95	0,7	0,7	-
25.11.2021	4,797	-0,128	200,4	201,26	0	196,03	199,41	-3,38	24	0	0	69,8	44,5	25,28	0,7	0,7	-
26.11.2021	5,248	-0,115	191,64	191,96	0	187,05	190,16	-3,11	24	0	0	73,5	44,6	28,84	0,7	0,7	-
27.11.2021	5,501	-0,11	194,04	194,08	0	189,24	192,25	-3,01	24	0	0	75	45,1	29,81	0,7	0,7	-
28.11.2021	5,75	-0,113	197,11	197,09	0	192,12	195,21	-3,09	24	0	0	75,7	45	30,68	0,7	0,7	-
29.11.2021	5,961	-0,11	202,27	201,98	0	197,04	199,96	-2,92	24	0	0	76,8	45,8	30,95	0,7	0,7	-
30.11.2021	6,181	-0,112	217,16	216,75	0	211,63	214,57	-2,94	24	0	0	76,1	46,2	29,87	0,7	0,7	-
01.12.2021	6,309	-0,108	208,63	208,02	0	203,07	205,93	-2,86	24	0	0	78	46,3	31,73	0,7	0,7	-
02.12.2021	5,792	-0,1	204,03	203,63	0	198,94	201,67	-2,73	24	0	0	75,3	45,5	29,78	0,7	0,7	-
03.12.2021	6,352	-0,108	212,54	211,89	0	206,92	209,76	-2,84	24	0	0	77,7	46,4	31,35	0,7	0,7	-
04.12.2021	6,26	-0,114	202,85	202,42	0	197,41	200,43	-3,02	24	0	0	78,3	45,9	32,42	0,7	0,7	-
05.12.2021	6,287	-0,115	200,71	200,33	0	195,3	198,4	-3,1	24	0	0	78,5	45,6	32,93	0,7	0,7	-
06.12.2021	7,213	-0,107	206	204,68	0	199,7	202,54	-2,84	24	0	0	84,2	47,4	36,8	0,7	0,7	-
07.12.2021	8,023	-0,116	218,77	216,87	0	211,57	214,39	-2,82	24	0	0	87,8	49,2	38,57	0,7	0,7	-
08.12.2021	8,435	-0,114	224,16	221,94	0	216,6	219,42	-2,82	24	0	0	89	49,4	39,59	0,7	0,7	-
09.12.2021	7,92	-0,117	221,49	219,81	0	214,5	217,47	-2,97	24	0	0	85,7	48,1	37,59	0,7	0,7	-
10.12.2021	6,527	-0,149	199,71	199,85	0	194,18	197,96	-3,78	24	0	0	79,7	45,2	34,51	0,7	0,7	-
11.12.2021	6,539	-0,15	203,34	203,49	0	197,72	201,55	-3,83	24	0	0	79,6	45,6	33,97	0,7	0,7	-
12.12.2021	6,739	-0,15	207,38	207,51	0	201,6	205,47	-3,87	24	0	0	80,1	45,8	34,32	0,7	0,7	-
13.12.2021	6,786	-0,162	214,67	214,84	0	208,69	212,65	-3,96	24	0	0	79,8	46,3	33,42	0,7	0,7	-
14.12.2021	5,718	-0,155	186,74	187,6	0	181,93	185,91	-3,98	24	0	0	76,6	44,2	32,41	0,7	0,7	-
15.12.2021	5,278	-0,155	187,42	188,75	0	182,93	187,07	-4,14	24	0	0	73,2	43,4	29,87	0,7	0,7	-
16.12.2021	4,715	-0,152	174,33	176	0	170,36	174,52	-4,16	24	0	0	71,3	42,6	28,75	0,7	0,7	-
17.12.2021	5,213	-0,169	198,3	199,95	0	193,74	198,16	-4,42	24	0	0	71,6	43,7	27,92	0,7	0,7	-
18.12.2021	5,103	-0,158	186,41	187,95	0	182,1	186,34	-4,24	24	0	0	72	43	29,05	0,7	0,7	-
19.12.2021	5,406	-0,164	202,33	203,83	0	197,66	201,99	-4,33	24	0	0	72,1	43,8	28,34	0,7	0,7	-
20.12.2021	6,384	-0,151	201,98	202,33	0	196,5	200,38	-3,88	24	0	0	78,9	45,5	33,41	0,7	0,7	-
21.12.2021	6,893	-0,136	202,46	201,95	0	196,48	199,92	-3,44	24	0	0	82,7	46,8	35,92	0,7	0,7	-
22.12.2021	7,283	-0,135	207,98	207,12	0	201,61	204,96	-3,35	24	0	0	84,4	47,4	36,92	0,7	0,7	-
23.12.2021	6,75	-0,13	195,61	195,1	0	189,86	193,14	-3,28	24	0	0	82,6	46,3	36,36	0,7	0,7	-
Итого:	186,071	0	6062,01	6061,25	0	5899,76	6002,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	186,071																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	1524,265	55720,75	55161,99	0	54377,37	54631,85
23.12.2021	1710,336	61782,76	61223,24	0	60277,13	60633,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.12.2021 7:48:08