

#109328#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	5,793	-0,451	258,51	264,03	0	251,65	260,62	-8,97	24	0	0	77,7	52,8	24,91	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	4,758	-0,453	256,35	262,78	0	250,31	259,51	-9,2	24	0	0	72,8	51,8	20,93	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	4,614	-0,422	247,05	253,09	0	241,28	249,96	-8,68	24	0	0	72,4	51,4	20,98	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	4,789	-0,446	261,92	268,35	0	255,9	265,06	-9,16	24	0	0	71,9	51,3	20,57	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	4,927	-0,45	263,6	270,06	0	257,45	266,72	-9,27	24	0	0	72,5	51,5	21,01	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	4,879	-0,465	263,59	270,26	0	257,45	266,92	-9,47	24	0	0	72,4	51,5	20,87	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	4,936	-0,454	262,07	268,59	0	255,94	265,3	-9,36	24	0	0	72,4	51,2	21,18	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	5,282	-0,448	257,19	263,19	0	250,8	259,88	-9,08	24	0	0	75	52	22,96	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	5,148	-0,426	244,91	250,54	0	238,76	247,39	-8,63	24	0	0	75,4	51,9	23,46	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	4,79	-0,438	248,45	254,59	0	242,53	251,46	-8,93	24	0	0	73,2	51,5	21,66	0,7	0,7	-
04.12.2024	5,407	-0,428	251,32	256,76	0	244,85	253,45	-8,6	24	0	0	76,5	52,5	23,95	0,7	0,7	-
05.12.2024	5,089	-0,428	242,57	248,26	0	236,44	245,1	-8,66	24	0	0	75,7	52,3	23,45	0,7	0,7	-
06.12.2024	5,409	-0,43	247,67	253,08	0	241,23	249,85	-8,62	24	0	0	76,8	52,5	24,31	0,7	0,7	-
07.12.2024	5,593	-0,425	245,06	250,17	0	238,42	246,83	-8,41	24	0	0	78,8	53,4	25,36	0,7	0,7	-
08.12.2024	5,5	-0,434	249,64	255	0	243,07	251,71	-8,64	24	0	0	77,4	52,9	24,51	0,7	0,7	-
09.12.2024	5,485	-0,43	250,41	255,83	0	243,92	252,55	-8,63	24	0	0	77	52,6	24,36	0,7	0,7	-
10.12.2024	6,024	-0,433	255,33	260,27	0	248,27	256,79	-8,52	24	0	0	79,7	53,6	26,11	0,7	0,7	-
11.12.2024	5,256	-0,409	242,12	247,25	0	235,8	244	-8,2	24	0	0	77,2	53	24,15	0,7	0,7	-
12.12.2024	5,404	-0,417	249,44	254,64	0	242,92	251,26	-8,34	24	0	0	77,2	53,2	24,07	0,7	0,7	-
13.12.2024	5,814	-0,409	237,76	242,26	0	230,96	239,02	-8,06	24	0	0	81	53,9	27,06	0,7	0,7	-
14.12.2024	6,156	-0,435	257,67	262,39	0	250,35	258,81	-8,46	24	0	0	80,7	54,3	26,43	0,7	0,7	-
15.12.2024	5,569	-0,419	258,32	263,56	0	251,74	260,26	-8,52	24	0	0	76	52,1	23,9	0,7	0,7	-
16.12.2024	4,852	-0,416	252,54	258,29	0	246,55	255,05	-8,5	24	0	0	73,3	51,8	21,49	0,7	0,7	-
17.12.2024	4,822	-0,433	261,27	267,4	0	255,26	264,14	-8,88	24	0	0	71,8	51,1	20,69	0,7	0,7	-
18.12.2024	4,923	-0,432	263,34	269,38	0	257,2	266,05	-8,85	24	0	0	72,4	51,5	20,93	0,7	0,7	-
19.12.2024	4,443	-0,396	251,5	257,02	0	245,7	253,76	-8,06	24	0	0	72	52,2	19,8	0,7	0,7	-
20.12.2024	4,881	-0,388	263,39	268,49	0	257,18	265,1	-7,92	24	0	0	72,8	52,2	20,6	0,7	0,7	-
21.12.2024	5,305	-0,399	271,3	276,31	0	264,79	272,84	-8,05	24	0	0	73,6	52	21,62	0,7	0,7	-
22.12.2024	5,187	-0,394	266,75	271,66	0	260,28	268,21	-7,93	24	0	0	73,8	52,3	21,53	0,7	0,7	-
23.12.2024	5,011	-0,378	259,62	264,38	0	253,36	261,01	-7,65	24	0	0	73,7	52,3	21,38	0,7	0,7	-
Итого:	156,046	0	7640,66	7807,88	0	7450,36	7708,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	156,046																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	229,116	11856,76	12021,78	0	11580,36	11874,89
23.12.2024	385,162	19497,42	19829,66	0	19030,72	19583,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 12:29:43