

#112965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4985
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123412
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	5,266	-0,34	240,62	244,31	0	234,26	241,04	-6,78	24	0	0	77,7	53,6	24,04	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	5,341	-0,359	253,93	257,99	0	247,44	254,64	-7,2	24	0	0	76,2	53,1	23,14	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	5,19	-0,37	267,18	271,74	0	260,74	268,27	-7,53	24	0	0	73,9	52,4	21,45	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	4,89	-0,357	256,8	261,28	0	250,7	257,97	-7,27	24	0	0	73,2	52,2	21,04	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	5,189	-0,343	274,16	278,43	0	267,87	275,05	-7,18	24	0	0	71,9	51,1	20,77	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	5,352	-0,327	275,27	278,85	0	268,57	275,25	-6,68	24	0	0	74	52,7	21,25	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	5,405	-0,317	272,09	275,65	0	265,64	272,24	-6,6	24	0	0	73,2	51,6	21,64	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	5,433	-0,318	273,14	276,78	0	266,69	273,4	-6,71	24	0	0	72,8	51,2	21,67	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	5,257	-0,332	275,39	279,26	0	268,9	275,74	-6,84	24	0	0	72,9	52	20,9	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	5,459	-0,328	269,86	273,34	0	263,15	269,77	-6,62	24	0	0	75,1	53	22,1	0,7	0,7	4
03.01.2025	6,005	-0,329	257,82	260,67	0	250,58	257,03	-6,45	24	0	0	80,2	54,8	25,38	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	6,211	-0,325	256,9	259,48	0	249,5	255,83	-6,33	24	0	0	81,5	55,2	26,29	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	6,279	-0,325	257,85	260,35	0	250,33	256,64	-6,31	24	0	0	82	55,5	26,48	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	6,156	-0,319	264,37	266,95	0	256,95	263,21	-6,26	24	0	0	80,3	55	25,3	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	5,139	-0,289	261,69	264,83	0	255,47	261,53	-6,06	24	0	0	73,2	51,8	21,36	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	5,739	-0,292	279,78	282,43	0	272,77	278,73	-5,96	24	0	0	75,2	53	22,21	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	5,827	-0,277	267,92	270,03	0	260,78	266,32	-5,54	24	0	0	77,9	54,4	23,5	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	5,698	-0,271	270,46	272,56	0	263,45	268,9	-5,45	24	0	0	76,7	54	22,75	0,7	0,7	-
11.01.2025	6,234	-0,279	276,08	277,87	0	268,46	273,96	-5,5	24	0	0	79,5	55,1	24,36	0,7	0,7	-
12.01.2025	6,209	-0,271	268,61	270,22	0	261,12	266,42	-5,3	24	0	0	80	55,1	24,89	0,7	0,7	-
13.01.2025	6,243	-0,301	274,17	276,34	0	266,55	272,45	-5,9	24	0	0	79,8	55,1	24,64	0,7	0,7	-
14.01.2025	6,19	-0,295	274,07	276,26	0	266,61	272,47	-5,86	24	0	0	78,9	54,4	24,41	0,7	0,7	-
15.01.2025	5,316	-0,283	262,77	265,56	0	256,34	262,18	-5,84	24	0	0	74,2	52,3	21,94	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,12	-0,121	106,4	107,68	0	103,82	106,32	-2,5	10	14	1	73,9	52,2	21,7	0,7	0,7	-
17.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,9	52,7	21,17	0,7	0,7	-
18.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73	52,2	20,89	0,7	0,7	-
19.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74	52,4	21,61	0,7	0,7	-
20.01.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	77,8	54,6	23,19	0,7	0,7	-
21.01.2025	1,827	-0,09	85,3	85,94	0	82,98	84,71	-1,73	7	17	1	79	55,8	23,19	0,7	0,7	-
22.01.2025	5,965	-0,307	271,95	274,29	0	264,42	270,36	-5,94	24	0	0	79,7	55,8	23,81	0,7	0,7	-
23.01.2025	6,034	-0,285	273,03	275,03	0	265,5	271,09	-5,59	24	0	0	79,4	55,5	23,9	0,7	0,7	-
Итого:	145,974	0	6867,61	6944,12	0	6689,59	6851,52	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,974																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 617

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	385,162	19497,42	19829,66	0	19030,72	19583,5
23.01.2025	531,136	26365,03	26773,78	0	25720,31	26435,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:52:07