

# #24339#

## Отчёт по теплотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 28-32, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4985  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123412  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.12.2022	5,72	-0,231	207,88	210,25	0	202,67	208,19	-5,52	24	0	0	75,3	45,8	29,49	0,7	0,7	-0,6
26.12.2022	5,286	-0,218	194,33	196,8	0	189,56	194,91	-5,35	24	0	0	74,4	45,2	29,18	0,7	0,7	2,3
27.12.2022	5,137	-0,222	198,36	200,96	0	193,65	199,01	-5,36	24	0	0	73,2	45,4	27,82	0,7	0,7	4,2
28.12.2022	5,382	-0,222	207,77	210,17	0	202,79	208,13	-5,34	24	0	0	73,4	45,7	27,77	0,7	0,7	2,1
29.12.2022	4,756	-0,198	188,52	190,86	0	184,17	189,08	-4,91	24	0	0	72	45	27,06	0,7	0,7	5,6
30.12.2022	4,836	-0,205	190,86	193,3	0	186,42	191,46	-5,04	24	0	0	72,3	45,1	27,18	0,7	0,7	6,3
31.12.2022	4,796	-0,208	194,36	196,91	0	189,9	195,02	-5,12	24	0	0	71,6	45,1	26,5	0,7	0,7	6,1
01.01.2023	3,572	-0,143	144,8	146,64	0	141,55	145,29	-3,74	24	0	0	70,9	44,5	26,44	0,7	0,7	-
02.01.2023	3,937	-0,148	156,61	158,33	0	152,98	156,84	-3,86	24	0	0	71,8	44,9	26,89	0,7	0,7	-
03.01.2023	4,54	-0,176	190,95	192,9	0	186,65	191,04	-4,39	24	0	0	70,9	45,4	25,42	0,7	0,7	-
04.01.2023	4,91	-0,161	191,51	193,02	0	187,12	191,25	-4,13	24	0	0	71,6	44,4	27,24	0,7	0,7	-
05.01.2023	4,949	-0,144	188,03	189,21	0	183,66	187,47	-3,81	24	0	0	72,2	44,3	27,91	0,7	0,7	-
06.01.2023	6,679	-0,158	223,95	224,09	0	217,87	221,75	-3,88	24	0	0	78,6	47,1	31,51	0,7	0,7	-
07.01.2023	5,918	-0,104	180,51	180,12	0	175,51	178,39	-2,88	24	0	0	79,7	45,2	34,48	0,7	0,7	-
08.01.2023	5,64	-0,107	172,98	172,86	0	168,31	171,28	-2,97	24	0	0	78,4	44,1	34,31	0,7	0,7	-
09.01.2023	5,53	-0,11	182,46	182,54	0	177,8	180,84	-3,04	24	0	0	76,3	44,4	31,89	0,7	0,7	-
10.01.2023	5,181	-0,106	179,89	180,04	0	175,45	178,41	-2,96	24	0	0	74,5	44,2	30,31	0,7	0,7	-
11.01.2023	5,256	-0,102	189,48	189,61	0	184,94	187,84	-2,9	24	0	0	73,5	44,4	29,14	0,7	0,7	-
12.01.2023	4,908	-0,097	183,5	183,62	0	179,19	181,93	-2,74	24	0	0	72,5	44,4	28,1	0,7	0,7	-
13.01.2023	4,554	-0,08	171,91	171,9	0	167,97	170,34	-2,37	24	0	0	71,8	44,1	27,76	0,7	0,7	-
14.01.2023	4,782	-0,082	181,45	181,33	0	177,26	179,67	-2,41	24	0	0	72,1	44,4	27,61	0,7	0,7	-
15.01.2023	4,934	-0,083	190,1	189,92	0	185,73	188,15	-2,42	24	0	0	71,9	44,7	27,19	0,7	0,7	-
16.01.2023	5,144	-0,088	198,98	198,73	0	194,38	196,82	-2,44	24	0	0	72,1	45,1	27,06	0,7	0,7	-
17.01.2023	5,268	-0,085	199,04	198,6	0	194,36	196,71	-2,35	24	0	0	72,7	45	27,68	0,7	0,7	-
18.01.2023	5,788	-0,084	199,67	198,81	0	194,6	196,89	-2,29	24	0	0	75,9	45,5	30,32	0,7	0,7	-
19.01.2023	5,589	-0,07	184,97	183,93	0	180,19	182,19	-2	24	0	0	76,7	45,2	31,54	0,7	0,7	-
20.01.2023	5,939	-0,071	189,68	188,45	0	184,59	186,62	-2,03	24	0	0	78,3	45,6	32,7	0,7	0,7	-
21.01.2023	6,155	-0,071	195,22	193,82	0	189,91	191,94	-2,03	24	0	0	78,7	45,8	32,91	0,7	0,7	-
22.01.2023	6,432	-0,072	201,97	200,46	0	196,45	198,49	-2,04	24	0	0	79,1	45,8	33,23	0,7	0,7	-
23.01.2023	6,202	-0,067	196,45	195	0	191,11	193,09	-1,98	24	0	0	78,7	45,8	32,94	0,7	0,7	-
Итого:	157,72	0	5676,19	5693,18	0	5536,74	5639,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,72																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
24.12.2022	2901,05	108812,18	108160,94	0	106165,17	107076,41
23.01.2023	3058,77	114488,37	113854,12	0	111701,91	112715,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2023 7:59:28