

#21092#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 9,042 | 0 | 395,42 | 392,7 | 0 | 385,88 | 388,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,4 | 23,45 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 9,012 | 0 | 422,32 | 419,74 | 0 | 412,18 | 414,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 51,7 | 21,88 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 8,879 | 0 | 403,9 | 401,36 | 0 | 394,21 | 396,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 51,1 | 22,54 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 9,041 | 0 | 426,78 | 424,12 | 0 | 416,49 | 418,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 52 | 21,72 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 9,061 | 0 | 442,92 | 440,42 | 0 | 432,65 | 435,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,1 | 20,96 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 29.01.2022 | 9,055 | 0 | 382,47 | 382,11 | 0 | 373,1 | 377,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 50,1 | 24,28 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 9,133 | 0 | 392,21 | 391,99 | 0 | 382,54 | 387,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 50,8 | 23,89 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 9,255 | 0 | 376,18 | 375,86 | 0 | 366,63 | 371,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 50,8 | 25,25 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 9,159 | 0 | 365,45 | 365,14 | 0 | 356,11 | 360,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 50,5 | 25,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.02.2022 | 9,394 | 0 | 379,16 | 378,89 | 0 | 369,27 | 374,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | 51,6 | 25,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.02.2022 | 9,174 | 0 | 397,21 | 397,51 | 0 | 387,24 | 392,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 51,7 | 23,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.02.2022 | 8,888 | 0 | 394,38 | 394,91 | 0 | 384,84 | 390,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,8 | 23,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.02.2022 | 9,088 | 0 | 415,62 | 416,35 | 0 | 405,67 | 411,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 51,1 | 22,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.02.2022 | 8,936 | 0 | 422,55 | 423,72 | 0 | 412,42 | 418,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 51,8 | 21,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.02.2022 | 9,036 | 0 | 418,63 | 419,72 | 0 | 408,57 | 414,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 51,4 | 22,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.02.2022 | 8,628 | 0 | 389,05 | 389,97 | 0 | 379,79 | 385,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 50,5 | 22,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.02.2022 | 8,606 | 0 | 406,2 | 407,11 | 0 | 396,75 | 402,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,6 | 21,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.02.2022 | 8,789 | 0 | 426,31 | 427,16 | 0 | 416,27 | 421,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 51,6 | 21,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.02.2022 | 9,276 | 0 | 420,23 | 420,54 | 0 | 409,72 | 415,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 52,5 | 22,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.02.2022 | 9,52 | 0 | 413,54 | 413,52 | 0 | 403,02 | 408,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 52,3 | 23,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.02.2022 | 8,946 | 0 | 414,14 | 414,56 | 0 | 404,12 | 409,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,7 | 22,15 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 8,772 | 0 | 424,5 | 424,15 | 0 | 414,56 | 418,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 51,4 | 21,17 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 15.02.2022 | 8,604 | 0 | 404,99 | 404,14 | 0 | 395,58 | 399,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 50,5 | 21,77 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 8,43 | 0 | 403,67 | 402,73 | 0 | 394,35 | 397,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 50,7 | 21,39 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 8,591 | 0 | 430,32 | 429,3 | 0 | 420,37 | 423,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,6 | 20,46 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 8,784 | 0 | 473,24 | 472,45 | 0 | 462,23 | 466,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 53,3 | 19,02 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 8,878 | 0 | 453,5 | 452,33 | 0 | 443,01 | 446,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 52 | 20,06 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 8,422 | 0 | 399,19 | 397,86 | 0 | 389,87 | 393,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,7 | 21,62 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 9,207 | 0 | 450,53 | 449,12 | 0 | 439,43 | 443,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,7 | 20,96 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 9,178 | 0 | 433,19 | 431,6 | 0 | 422,46 | 425,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 53,1 | 21,73 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 8,525 | 0 | 411,16 | 409,86 | 0 | 401,3 | 404,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 52,3 | 21,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 277,309 | 0 | 12788,96 | 12770,94 | 0 | 12480,63 | 12612,96 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 277,309 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.01.2022 | 2773,081 | 121421,34 | 121716,47 | 0 | 118466,91 | 120255,12 | 0 |
| 23.02.2022 | 3050,39 | 134210,3 | 134487,41 | 0 | 130947,54 | 132868,08 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.02.2022 11:26:49 |
|---|