

#116965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	7,882	0	968,06	935,47	0	944,9	917,47	0	0	24	0	0	73,5	65,2	8,33	0,7	0,7	-
25.01.2025	7,476	0	970,2	937,81	0	948,02	920,48	0	0	24	0	0	71,6	63,7	7,88	0,7	0,7	-
26.01.2025	7,543	0	968,48	936,28	0	946,61	919,3	0	0	24	0	0	71,1	63,2	7,97	0,7	0,7	-
27.01.2025	7,061	0	971,71	939,64	0	949,91	922,44	0	0	24	0	0	70,9	63,4	7,43	0,7	0,7	-
28.01.2025	6,819	0	973,14	941,36	0	951,2	923,88	0	0	24	0	0	71,1	63,9	7,17	0,7	0,7	-
29.01.2025	6,821	0	968,66	937,1	0	947,2	920,08	0	0	24	0	0	70,4	63,2	7,2	0,7	0,7	-
30.01.2025	6,793	0	938,29	908,21	0	918,79	892,92	0	0	24	0	0	67,9	60,5	7,4	0,7	0,7	-
31.01.2025	7,147	0	970,82	939,31	0	949,04	922,17	0	0	24	0	0	70,9	63,3	7,53	0,7	0,7	-
01.02.2025	7,596	0	970,6	939,05	0	947,93	921,32	0	0	24	0	0	72,5	64,5	8,01	0,7	0,7	-
02.02.2025	8,516	0	981,63	947,62	0	957,47	929,14	0	0	24	0	0	74,6	65,7	8,89	0,7	0,7	-
03.02.2025	8,398	0	986,7	952,08	0	961,69	932,75	0	0	24	0	0	75,8	67,1	8,73	0,7	0,7	-
04.02.2025	7,596	0	980,99	947,12	0	957,57	928,78	0	0	24	0	0	73,4	65,4	7,93	0,7	0,7	-
05.02.2025	7,943	0	979,42	945,28	0	955,83	927	0	0	24	0	0	73,7	65,4	8,3	0,7	0,7	-
06.02.2025	7,359	0	980,93	946,85	0	958,55	929,32	0	0	24	0	0	71,5	63,8	7,67	0,7	0,7	-
07.02.2025	8,014	0	978,15	943,47	0	954,09	924,81	0	0	24	0	0	74,6	66,2	8,4	0,7	0,7	-
08.02.2025	9,015	0	969,14	934,43	0	942,33	913,91	0	0	24	0	0	79,6	70,1	9,56	0,7	0,7	-
09.02.2025	9,532	0	967,09	931,97	0	939,43	910,98	0	0	24	0	0	81,1	71	10,13	0,7	0,7	-
10.02.2025	9,796	0	962,03	926,93	0	933,57	905,41	0	0	24	0	0	82,7	72,2	10,47	0,7	0,7	-
11.02.2025	10,248	0	962,71	927,6	0	934,02	906,15	0	0	24	0	0	83	72,1	10,96	0,7	0,7	-
12.02.2025	9,908	0	969,85	934,33	0	941,17	912,68	0	0	24	0	0	82,6	72,1	10,51	0,7	0,7	-
13.02.2025	9,504	0	970,11	935,31	0	941,9	913,83	0	0	24	0	0	81,9	71,8	10,08	0,7	0,7	-
14.02.2025	9,185	0	976,34	941,3	0	948,52	920	0	0	24	0	0	80,9	71,2	9,67	0,7	0,7	-
15.02.2025	9,047	0	986,09	950,75	0	957,76	928,85	0	0	24	0	0	81,3	71,9	9,43	0,7	0,7	-
16.02.2025	9,531	0	985,34	947,95	0	956,62	926,01	0	0	24	0	0	82	72	9,95	0,7	0,7	-
17.02.2025	8,905	0	990,87	953,44	0	962,48	931,46	0	0	24	0	0	81,2	72	9,24	0,7	0,7	-
18.02.2025	8,749	0	983,89	948,11	0	956,62	927,03	0	0	24	0	0	79,7	70,6	9,13	0,7	0,7	-
19.02.2025	8,737	0	985,6	949,89	0	958,27	928,71	0	0	24	0	0	79,8	70,6	9,11	0,7	0,7	-
20.02.2025	9,355	0	974,12	937,06	0	945,7	915,34	0	0	24	0	0	82	72,1	9,87	0,7	0,7	-
21.02.2025	9,087	0	981,67	944,55	0	954,02	923,34	0	0	24	0	0	80,4	70,9	9,51	0,7	0,7	-
22.02.2025	8,465	0	986,38	950,04	0	960,63	930,13	0	0	24	0	0	77,1	68,2	8,81	0,7	0,7	-
23.02.2025	8,466	0	977	942,23	0	952,33	923,26	0	0	24	0	0	75,7	66,8	8,89	0,7	0,7	-
Итого:	260,494	0	30216,01	29152,54	0	29434,17	28548,95	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	260,494																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	2564,743	368404,38	363555,49	0	359722,52	356456,44	0
23.02.2025	2825,237	398620,39	392708,03	0	389156,69	385005,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:01:12