

#121583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,824	0	981,28	947,29	0	957,95	929,12	0	0	24	0	0	73,2	65	8,16	0,7	0,7	-
25.02.2025	7,863	0	967,42	934	0	945,18	916,87	0	0	24	0	0	71,8	63,5	8,32	0,7	0,7	-
26.02.2025	7,437	0	975,81	942,27	0	953,58	924,85	0	0	24	0	0	71,5	63,7	7,8	0,7	0,7	-
27.02.2025	7,386	0	979,37	945,52	0	957,15	928,15	0	0	24	0	0	71,3	63,6	7,72	0,7	0,7	-
28.02.2025	7,456	0	963,27	929,92	0	941,48	912,96	0	0	24	0	0	71,2	63,3	7,92	0,7	0,7	-
01.03.2025	7,767	0	964,56	930,78	0	941,73	913,07	0	0	24	0	0	73	64,8	8,25	0,7	0,7	-
02.03.2025	7,759	0	971,73	937,59	0	949,25	920,18	0	0	24	0	0	72,1	63,9	8,17	0,7	0,7	-
03.03.2025	7,521	0	985,38	950,43	0	962,93	932,9	0	0	24	0	0	71,5	63,7	7,81	0,7	0,7	-
04.03.2025	7,188	0	980,74	945,56	0	958,5	928,07	0	0	24	0	0	71,3	63,8	7,5	0,7	0,7	-
05.03.2025	6,853	0	977,52	943,27	0	955,35	925,65	0	0	24	0	0	71,3	64,1	7,18	0,7	0,7	-
06.03.2025	6,66	0	977,41	943,85	0	955,27	926,14	0	0	24	0	0	71,2	64,2	6,97	0,7	0,7	-
07.03.2025	6,475	0	980,55	947,1	0	958,39	929,29	0	0	24	0	0	71,1	64,4	6,75	0,7	0,7	-
08.03.2025	6,294	0	985,49	951,91	0	963,2	933,87	0	0	24	0	0	71,2	64,7	6,53	0,7	0,7	-
09.03.2025	6,346	0	983,93	950,39	0	961,62	932,34	0	0	24	0	0	71,3	64,7	6,6	0,7	0,7	-
10.03.2025	5,705	0	987,35	953,87	0	965,07	935,51	0	0	24	0	0	71,1	65,2	5,91	0,7	0,7	-
11.03.2025	6,947	0	983,72	949,72	0	961,66	932,22	0	0	24	0	0	70,9	63,7	7,22	0,7	0,7	-
12.03.2025	6,858	0	984,4	950,63	0	962,12	932,91	0	0	24	0	0	71,2	64,1	7,13	0,7	0,7	-
13.03.2025	7,188	0	983,05	949,06	0	960,17	930,99	0	0	24	0	0	72,3	64,9	7,48	0,7	0,7	-
14.03.2025	7,381	0	982,84	948,89	0	959,09	930,11	0	0	24	0	0	73,8	66,2	7,69	0,7	0,7	-
15.03.2025	7,709	0	975,37	941,5	0	951,11	922,5	0	0	24	0	0	75	66,9	8,1	0,7	0,7	-
16.03.2025	7,906	0	976,54	942,43	0	952,34	923,57	0	0	24	0	0	74,9	66,6	8,3	0,7	0,7	-
17.03.2025	7,816	0	970,82	936,95	0	946,29	917,74	0	0	24	0	0	75,7	67,5	8,25	0,7	0,7	-
18.03.2025	7,589	0	985,26	950,99	0	961,77	932,56	0	0	24	0	0	73,3	65,4	7,89	0,7	0,7	-
19.03.2025	7,277	0	984,36	950,12	0	961,81	932,38	0	0	24	0	0	71,7	64,1	7,57	0,7	0,7	-
20.03.2025	6,83	0	980,89	947,15	0	958,56	929,35	0	0	24	0	0	71,4	64,3	7,12	0,7	0,7	-
21.03.2025	6,688	0	988,68	954,39	0	966,19	936,36	0	0	24	0	0	71,4	64,5	6,92	0,7	0,7	-
22.03.2025	6,773	0	984,75	950,79	0	962,38	932,96	0	0	24	0	0	71,3	64,3	7,04	0,7	0,7	-
23.03.2025	6,881	0	989,04	955,25	0	966,7	937,45	0	0	24	0	0	71,1	64	7,11	0,7	0,7	-
Итого:	200,377	0	27431,53	26481,62	0	26796,84	25980,07	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	200,377																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	2825,237	398620,39	392708,03	0	389156,69	385005,39	0
23.03.2025	3025,614	426051,92	419189,65	0	415953,53	410985,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:53:12