

#297209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	6,901	0	862,47	836,65	0	842,05	820,73	0	0	24	0	0	73	64,8	8,2	0,7	0,7	-
20.03.2026	7,012	0	865,86	839,73	0	845,5	823,9	0	0	24	0	0	72,7	64,4	8,29	0,7	0,7	-
21.03.2026	7,108	0	861,95	836,26	0	841,7	820,6	0	0	24	0	0	72,7	64,2	8,44	0,7	0,7	-
22.03.2026	7,017	0	861,75	836,16	0	841,51	820,45	0	0	24	0	0	72,7	64,4	8,34	0,7	0,7	-
23.03.2026	6,425	0	869,4	843,67	0	849,04	827,51	0	0	24	0	0	72,6	65	7,57	0,7	0,7	-
24.03.2026	6,217	0	872,85	847,05	0	852,28	830,62	0	0	24	0	0	72,8	65,5	7,29	0,7	0,7	-
25.03.2026	5,863	0	871,5	846,02	0	851,1	829,49	0	0	24	0	0	72,6	65,7	6,88	0,7	0,7	-
26.03.2026	6,745	0	871,79	845,55	0	851,32	829,46	0	0	24	0	0	72,7	64,7	7,92	0,7	0,7	-
27.03.2026	6,903	0	864,63	838,62	0	844,47	822,88	0	0	24	0	0	72,5	64,3	8,17	0,7	0,7	-
28.03.2026	7,018	0	872,16	845,76	0	851,66	829,8	0	0	24	0	0	72,8	64,5	8,24	0,7	0,7	-
29.03.2026	6,556	0	836,31	810,99	0	816,74	795,68	0	0	23	0	0	72,5	64,5	8,02	0,7	0,7	-
30.03.2026	6,381	0	875,85	849,44	0	855,34	833,13	0	0	24	0	0	72,6	65,1	7,45	0,7	0,7	-
31.03.2026	6,486	0	870,81	843,84	0	850,47	827,78	0	0	24	0	0	72,4	64,8	7,62	0,7	0,7	-
01.04.2026	6,946	0	868,11	841	0	847,74	825,13	0	0	24	0	0	72,7	64,5	8,19	0,7	0,7	-
02.04.2026	6,885	0	865,13	838,24	0	844,95	822,55	0	0	24	0	0	72,4	64,2	8,15	0,7	0,7	-
03.04.2026	6,941	0	875,93	847,96	0	855,4	831,96	0	0	24	0	0	72,6	64,4	8,12	0,7	0,7	-
04.04.2026	7,046	0	875,01	847,4	0	854,72	831,65	0	0	24	0	0	72,2	63,9	8,24	0,7	0,7	-
05.04.2026	6,327	0	869,69	842,9	0	849,35	826,69	0	0	24	0	0	72,6	65,1	7,44	0,7	0,7	-
06.04.2026	6,667	0	873,21	845,77	0	852,96	829,87	0	0	24	0	0	72,1	64,3	7,82	0,7	0,7	-
07.04.2026	6,728	0	857,15	830,57	0	837,14	814,9	0	0	24	0	0	72,4	64,4	8,03	0,7	0,7	-
08.04.2026	7,208	0	858,62	832,29	0	838,68	816,94	0	0	24	0	0	72,3	63,7	8,59	0,7	0,7	-
09.04.2026	7,121	0	856,72	830,26	0	836,56	814,7	0	0	24	0	0	72,8	64,2	8,51	0,7	0,7	-
10.04.2026	7,032	0	865,08	838,02	0	844,9	822,36	0	0	24	0	0	72,5	64,2	8,32	0,7	0,7	-
11.04.2026	6,655	0	868,21	841,34	0	847,81	825,31	0	0	24	0	0	72,7	64,9	7,84	0,7	0,7	-
12.04.2026	6,124	0	865,25	839,26	0	845,02	823,05	0	0	24	0	0	72,6	65,3	7,25	0,7	0,7	-
13.04.2026	6,275	0	870,99	844,55	0	850,47	828,16	0	0	24	0	0	72,8	65,4	7,38	0,7	0,7	-
14.04.2026	5,675	0	864,19	838,24	0	844,33	822,1	0	0	24	0	0	71,9	65,1	6,73	0,7	0,7	-
15.04.2026	5,634	0	778,95	754,35	0	762,04	741,02	0	0	24	0	0	69,5	62,1	7,39	0,7	0,7	-
16.04.2026	6,378	0	868,55	842,85	0	848,29	826,73	0	0	24	0	0	72,4	64,9	7,52	0,7	0,7	-
17.04.2026	6,282	0	872,41	847,61	0	851,94	831,3	0	0	24	0	0	72,6	65,3	7,37	0,7	0,7	-
18.04.2026	5,495	0	865,44	841,11	0	845,2	824,55	0	0	24	0	0	72,5	66	6,5	0,7	0,7	-
Итого:	204,051	0	26775,97	25963,46	0	26150,68	25471	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	204,051																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	4881,001	679576,72	666025,79	0	663233,64	652820,69	0
18.04.2026	5085,052	706352,69	691989,25	0	689384,32	678291,69	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:27:20