

#21090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 6,98 | 0 | 313,59 | 312,82 | 0 | 306,27 | 309,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 49,7 | 22,8 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 7,608 | 0 | 349 | 348,13 | 0 | 340,9 | 344,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 49,9 | 22,33 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 26.03.2022 | 8,035 | 0 | 372,89 | 371,75 | 0 | 364,16 | 367,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,4 | 22,07 | 0,7 | 0,7 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 7,024 | 0 | 315,75 | 314,88 | 0 | 308,4 | 311,27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 72,3 | 49,6 | 22,79 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 7,826 | 0 | 357,93 | 357 | 0 | 349,51 | 352,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 50,4 | 22,4 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 29.03.2022 | 8,688 | 0 | 434,22 | 433,59 | 0 | 423,64 | 427,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 53,6 | 20,52 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 30.03.2022 | 8,734 | 0 | 384,97 | 384,06 | 0 | 375,1 | 379,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 53 | 23,29 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 8,691 | 0 | 397,89 | 397,51 | 0 | 387,95 | 392,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 52,8 | 22,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2022 | 8,688 | 0 | 414,18 | 414,11 | 0 | 404,05 | 408,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 52,8 | 21,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2022 | 8,828 | 0 | 424,7 | 424,85 | 0 | 414,43 | 419,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 52,5 | 21,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2022 | 8,539 | 0 | 427,73 | 428,22 | 0 | 417,53 | 422,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 52,8 | 20,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2022 | 8,494 | 0 | 419,72 | 420,3 | 0 | 409,84 | 415,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 52 | 20,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2022 | 8,16 | 0 | 392,63 | 393,15 | 0 | 383,41 | 388,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 51,3 | 21,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2022 | 6,161 | 0 | 256,23 | 256,52 | 0 | 250,28 | 253,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 47,7 | 24,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2022 | 7,659 | 0 | 352,62 | 353,29 | 0 | 344,37 | 349,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,1 | 22,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2022 | 7,724 | 0 | 359,99 | 360,58 | 0 | 351,63 | 356,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,3 | 21,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2022 | 8,218 | 0 | 384,17 | 384,65 | 0 | 375,16 | 380,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,6 | 21,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2022 | 7,596 | 0 | 348,37 | 348,86 | 0 | 340,18 | 344,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,2 | 22,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2022 | 7,373 | 0 | 347,74 | 348,58 | 0 | 339,63 | 344,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,6 | 21,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2022 | 6,669 | 0 | 293,56 | 294,25 | 0 | 286,71 | 290,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 49 | 23,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2022 | 5,918 | 0 | 243,97 | 244,63 | 0 | 238,29 | 242,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,5 | 24,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2022 | 7,539 | 0 | 336,23 | 336,68 | 0 | 328,38 | 332,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,4 | 22,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2022 | 7,683 | 0 | 352,68 | 353,18 | 0 | 344,44 | 349,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,1 | 22,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2022 | 7,485 | 0 | 337,94 | 338,34 | 0 | 330,07 | 334,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,7 | 22,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2022 | 6,98 | 0 | 315,76 | 316,37 | 0 | 308,39 | 312,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 49,8 | 22,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2022 | 7,097 | 0 | 316,96 | 317,57 | 0 | 309,59 | 313,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,4 | 22,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.04.2022 | 5,797 | 0 | 236,47 | 237,15 | 0 | 231 | 234,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,1 | 25,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.04.2022 | 5,327 | 0 | 213,77 | 214,55 | 0 | 208,83 | 212,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,7 | 25,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.04.2022 | 5,597 | 0 | 232,55 | 233,51 | 0 | 227,14 | 231,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,6 | 24,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.04.2022 | 6,026 | 0 | 253,24 | 254,16 | 0 | 247,39 | 251,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,8 | 24,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.04.2022 | 6,032 | 0 | 254,05 | 255,06 | 0 | 248,14 | 252,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,9 | 24,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.04.2022 | 6,718 | 0 | 275,64 | 276,46 | 0 | 269,27 | 273,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,2 | 24,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.04.2022 | 4,307 | 0 | 162,78 | 163,54 | 0 | 159,06 | 161,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 44,6 | 27,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 240,201 | 0 | 10879,92 | 10888,3 | 0 | 10623,14 | 10759,55 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 240,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.03.2022 | 3288,683 | 144943,81 | 145176,18 | 0 | 141416,44 | 143422,79 | 0 |
| 25.04.2022 | 3528,884 | 155823,73 | 156064,48 | 0 | 152039,58 | 154182,34 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2022 7:06:33