

#80256#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	7,44	0	1027,05	1029,25	0	1003,84	1010,27	0	0	24	0	0	71,2	63,7	7,42	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	7,152	0	1030,65	1032,88	0	1007,2	1013,46	0	0	24	0	0	71,4	64,4	7,1	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	7,055	0	1043,9	1047,43	0	1020,03	1027,53	0	0	24	0	0	71,6	64,7	6,92	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	6,382	0	1054,17	1058,53	0	1030,28	1038,23	0	0	24	0	0	71,2	65	6,2	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	6,054	0	1030,91	1034,75	0	1008,33	1015,49	0	0	24	0	0	69,9	63,9	5,99	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	5,799	0	1013,05	1016,45	0	990,45	997,1	0	0	24	0	0	70,6	64,8	5,85	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	5,192	0	1018,34	1022,44	0	995,26	1002,3	0	0	24	0	0	71,2	66	5,22	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	4,715	0	978,47	982,28	0	956,43	962,89	0	0	23	0	0	71	66,1	4,93	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	4,695	0	1014,38	1017,58	0	991,47	997,32	0	0	24	0	0	71,1	66,4	4,73	0,7	0,7	-
02.04.2024	5,799	0	1017,38	1019,87	0	994,26	1000,02	0	0	24	0	0	71,4	65,6	5,83	0,7	0,7	-
03.04.2024	7,076	0	996,03	997,44	0	972,55	978,07	0	0	24	0	0	72,8	65,5	7,27	0,7	0,7	-
04.04.2024	7,15	0	1020,48	1023,35	0	996,32	1003,31	0	0	24	0	0	73	65,8	7,17	0,7	0,7	-
05.04.2024	5,829	0	1047,07	1052,39	0	1023,33	1031,9	0	0	24	0	0	71,3	65,6	5,7	0,7	0,7	-
06.04.2024	6,19	0	1048,9	1054,25	0	1025,18	1033,99	0	0	24	0	0	71,2	65,1	6,03	0,7	0,7	-
07.04.2024	5,434	0	1047,23	1053,76	0	1023,53	1033,05	0	0	24	0	0	71,2	65,9	5,3	0,7	0,7	-
08.04.2024	5,068	0	1060,27	1067,85	0	1036,31	1046,64	0	0	24	0	0	71,2	66,3	4,89	0,7	0,7	-
09.04.2024	4,412	0	992,84	997,19	0	970,51	977,31	0	0	24	0	0	71	66,4	4,54	0,7	0,7	-
10.04.2024	3,732	0	637,45	624,8	0	623,13	612,85	0	0	24	0	0	70,9	65	5,98	0,7	0,7	-
11.04.2024	2,311	0	534,04	517,26	0	522,12	506,96	0	0	24	0	0	70,7	66,3	4,41	0,7	0,7	-
12.04.2024	2,217	0	524,64	507,73	0	512,9	497,62	0	0	24	0	0	70,7	66,4	4,32	0,7	0,7	-
13.04.2024	2,271	0	518,9	501,76	0	507,41	491,92	0	0	24	0	0	70,3	65,9	4,48	0,7	0,7	-
14.04.2024	2,476	0	524,67	507,91	0	512,98	497,95	0	0	24	0	0	70,6	65,8	4,82	0,7	0,7	-
15.04.2024	2,325	0	530,38	514,02	0	518,54	503,87	0	0	24	0	0	70,6	66,1	4,47	0,7	0,7	-
16.04.2024	2,33	0	537,28	520,95	0	525,31	510,65	0	0	24	0	0	70,6	66,2	4,43	0,7	0,7	-
17.04.2024	2,477	0	533,77	517,19	0	521,89	507,06	0	0	24	0	0	70,5	65,8	4,73	0,7	0,7	-
18.04.2024	4,409	0	609,4	594,17	0	595,94	583,46	0	0	24	0	0	70,3	62,9	7,42	0,7	0,7	-
19.04.2024	6,851	0	785,11	776,75	0	767,31	762,97	0	0	24	0	0	71,3	62,4	8,93	0,7	0,7	-
20.04.2024	7,127	0	765,66	756,78	0	748,3	743,58	0	0	24	0	0	71,3	61,8	9,52	0,7	0,7	-
21.04.2024	7,436	0	756,92	747,39	0	739,78	734,59	0	0	24	0	0	71,2	61,2	10,05	0,7	0,7	-
22.04.2024	7,323	0	766,52	757,58	0	749,01	744,38	0	0	24	0	0	71,6	61,8	9,78	0,7	0,7	-
23.04.2024	7,416	0	757,14	748,05	0	739,48	734,78	0	0	24	0	0	72,4	62,4	10,02	0,7	0,7	-
Итого:	162,143	0	26223	26100,03	0	25629,38	25601,52	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	162,143																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	1301,563	167962,96	167967,14	0	163863,14	164632,89	0
23.04.2024	1463,706	194185,96	194067,17	0	189492,52	190234,41	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 7:08:46