

#126686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,903	0	991,25	957,35	0	968,69	939,41	0	0	24	0	0	71,4	64,3	7,12	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	6,574	0	987,92	954	0	965,45	935,94	0	0	24	0	0	71,4	64,6	6,8	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	6,752	0	996,71	962,25	0	974,13	944,16	0	0	24	0	0	71,3	64,3	6,93	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	6,835	0	997,53	962,93	0	974,91	944,85	0	0	24	0	0	71,3	64,3	7,01	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	6,215	0	999,56	964,45	0	976,87	946	0	0	24	0	0	71,3	65	6,36	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	5,622	0	987,94	952,46	0	965,54	934,02	0	0	24	0	0	71,2	65,4	5,82	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	6,376	0	951,7	917,77	0	930,21	900,57	0	0	23	0	0	71,1	64,3	6,86	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	6,508	0	991,3	957,19	0	968,89	939,14	0	0	24	0	0	71,2	64,4	6,72	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	6,783	0	969,52	936,1	0	947,52	918,59	0	0	24	0	0	71,3	64,2	7,16	0,7	0,7	-
02.04.2025	6,296	0	942,74	911,06	0	921,38	893,89	0	0	24	0	0	71,3	64,4	6,83	0,7	0,7	-
03.04.2025	5,645	0	948,24	916,69	0	926,83	899,1	0	0	24	0	0	71,1	65	6,09	0,7	0,7	-
04.04.2025	5,987	0	950,35	918,45	0	928,82	900,96	0	0	24	0	0	71,3	64,8	6,44	0,7	0,7	-
05.04.2025	7,088	0	937,09	905,01	0	915,42	888,02	0	0	24	0	0	72,1	64,3	7,74	0,7	0,7	-
06.04.2025	7,913	0	933,72	901,41	0	910,95	883,89	0	0	24	0	0	74,2	65,5	8,68	0,7	0,7	-
07.04.2025	7,107	0	945,13	912,72	0	922,79	895,16	0	0	24	0	0	72,9	65,2	7,7	0,7	0,7	-
08.04.2025	7,013	0	938,65	906,64	0	917,21	889,82	0	0	24	0	0	71,6	63,9	7,65	0,7	0,7	-
09.04.2025	6,832	0	938,46	906,49	0	917,1	889,65	0	0	24	0	0	71,4	64	7,45	0,7	0,7	-
10.04.2025	7,267	0	936,45	904,33	0	914,87	887,53	0	0	24	0	0	71,9	64	7,94	0,7	0,7	-
11.04.2025	6,908	0	951,61	919,04	0	930,06	902,01	0	0	24	0	0	71,2	63,8	7,42	0,7	0,7	-
12.04.2025	6,231	0	945,47	913,57	0	923,97	896,26	0	0	24	0	0	71,4	64,7	6,75	0,7	0,7	-
13.04.2025	5,401	0	950,82	919,21	0	929,29	901,38	0	0	24	0	0	71,2	65,4	5,81	0,7	0,7	-
14.04.2025	5,043	0	853,39	826,41	0	833,98	810,43	0	0	24	0	0	71,4	65,3	6,05	0,7	0,7	-
15.04.2025	4,976	0	815,86	790,62	0	797,5	775,59	0	0	24	0	0	71	64,8	6,24	0,7	0,7	-
16.04.2025	3,791	0	833,51	808,42	0	814,71	792,28	0	0	24	0	0	71,1	66,5	4,65	0,7	0,7	-
17.04.2025	2,336	0	674,06	657,06	0	658,94	643,62	0	0	24	0	0	70,9	67,4	3,55	0,7	0,7	-
18.04.2025	2,078	0	582,99	570,4	0	569,97	558,83	0	0	24	0	0	70,7	67	3,65	0,7	0,7	-
19.04.2025	2,287	0	582,49	569,89	0	569,47	558,45	0	0	24	0	0	70,7	66,7	4,02	0,7	0,7	-
20.04.2025	2,192	0	579,34	567	0	566,53	555,67	0	0	24	0	0	70,3	66,4	3,87	0,7	0,7	-
21.04.2025	2,167	0	569,6	557,45	0	557,31	546,64	0	0	24	0	0	69,3	65,4	3,89	0,7	0,7	-
22.04.2025	2,287	0	575,28	563,11	0	562,45	551,83	0	0	24	0	0	70,6	66,6	4,07	0,7	0,7	-
23.04.2025	2,246	0	568,21	556,57	0	555,56	545,44	0	0	24	0	0	70,6	66,6	4,04	0,7	0,7	-
Итого:	167,659	0	26826,89	25966,05	0	26217,32	25469,13	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	167,659																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	3025,614	426051,92	419189,65	0	415953,53	410985,46	0
23.04.2025	3193,273	452878,81	445155,7	0	442170,85	436454,59	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:20:10