

#131055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,152	0	560,96	549,67	0	548,53	538,65	0	0	24	0	0	70,5	66,6	3,92	0,7	0,7	-
25.04.2025	2,273	0	558,45	547,3	0	546,12	536,49	0	0	24	0	0	70,3	66,1	4,16	0,7	0,7	-
26.04.2025	2,271	0	555,17	544,19	0	542,83	533,39	0	0	24	0	0	70,5	66,3	4,18	0,7	0,7	-
27.04.2025	2,488	0	549,84	538,98	0	537,68	528,47	0	0	24	0	0	70,3	65,7	4,62	0,7	0,7	-
28.04.2025	2,312	0	568,06	556,52	0	555,52	545,53	0	0	24	0	0	70,2	66,1	4,16	0,7	0,7	-
29.04.2025	2,272	0	573,82	561,99	0	561,12	550,8	0	0	24	0	0	70,4	66,3	4,04	0,7	0,7	-
30.04.2025	2,246	0	575,45	563,54	0	562,64	552,25	0	0	24	0	0	70,6	66,6	3,99	0,7	0,7	-
01.05.2025	2,272	0	569,22	557,58	0	556,58	546,45	0	0	24	0	0	70,5	66,4	4,08	0,7	0,7	-
02.05.2025	2,147	0	574,58	562,75	0	561,88	551,49	0	0	24	0	0	70,3	66,5	3,83	0,7	0,7	-
03.05.2025	2,066	0	500,24	491	0	489,43	481,59	0	0	24	0	0	69,3	65,1	4,23	0,7	0,7	-
04.05.2025	2,372	0	594,69	583,13	0	581,42	571,47	0	0	24	0	0	70,7	66,6	4,08	0,7	0,7	-
05.05.2025	2,293	0	577,99	567,6	0	565,14	556,28	0	0	24	0	0	70,5	66,4	4,06	0,7	0,7	-
06.05.2025	2,193	0	550,64	541,07	0	539,19	531,03	0	0	24	0	0	67,9	63,8	4,08	0,7	0,7	-
07.05.2025	2,219	0	560,68	549,86	0	548,55	539,15	0	0	24	0	0	69,6	65,5	4,05	0,7	0,7	-
08.05.2025	2,362	0	565,49	555,93	0	552,93	544,93	0	0	24	0	0	70,5	66,2	4,27	0,7	0,7	-
09.05.2025	2,249	0	565	555,74	0	552,45	544,7	0	0	24	0	0	70,4	66,4	4,07	0,7	0,7	-
10.05.2025	2,408	0	572,89	563,02	0	560,15	551,86	0	0	24	0	0	70,6	66,3	4,29	0,7	0,7	-
11.05.2025	2,477	0	566,59	556,74	0	554,1	545,87	0	0	24	0	0	70,1	65,7	4,47	0,7	0,7	-
12.05.2025	2,411	0	545,53	536,48	0	533,46	525,95	0	0	24	0	0	70,4	65,9	4,52	0,7	0,7	-
13.05.2025	2,245	0	550,52	541,46	0	538,39	530,78	0	0	24	0	0	70,2	66	4,16	0,7	0,7	-
14.05.2025	2,286	0	554,02	544,69	0	541,78	533,95	0	0	24	0	0	70,3	66,1	4,22	0,7	0,7	-
15.05.2025	2,263	0	542,74	533,78	0	530,87	523,4	0	0	24	0	0	69,9	65,6	4,26	0,7	0,7	-
16.05.2025	2,319	0	551,46	542,21	0	539,4	531,68	0	0	24	0	0	69,9	65,6	4,29	0,7	0,7	-
17.05.2025	2,317	0	553,94	544,72	0	541,64	533,97	0	0	24	0	0	70,4	66,1	4,28	0,7	0,7	-
18.05.2025	2,5	0	556,33	546,88	0	543,98	536,13	0	0	24	0	0	70,5	65,9	4,59	0,7	0,7	-
19.05.2025	2,217	0	569,05	559	0	556,53	547,96	0	0	24	0	0	70,1	66,1	3,98	0,7	0,7	-
20.05.2025	2,286	0	582,48	572,07	0	569,41	560,52	0	0	24	0	0	70,9	66,9	4,02	0,7	0,7	-
Итого:	61,916	0	15145,83	14867,9	0	14811,72	14574,74	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,916																	

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	3193,273	452878,81	445155,7	0	442170,85	436454,59	0
20.05.2025	3257,462	468601,42	460590,43	0	457546,47	451584,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.05.2025 10:58:40