

#21088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,75	0	70,79	71,07	0	69,17	70,7	0	0	24	0	0	71,5	32	39,55	0,7	0,7	-
27.04.2022	2,075	0	73,85	75,12	0	72,19	74,47	0	0	24	0	0	71	42,3	28,73	0,7	0,7	-
28.04.2022	2,06	0	77,08	78,36	0	75,39	77,65	0	0	24	0	0	70,9	43,6	27,31	0,7	0,7	-
29.04.2022	2,132	0	75,11	76,16	0	73,42	75,53	0	0	24	0	0	70,8	41,8	29,01	0,7	0,7	-
30.04.2022	2,136	0	80,95	82,17	0	79,13	81,38	0	0	24	0	0	70,9	43,9	26,94	0,7	0,7	-
01.05.2022	2,112	0	74,98	76,12	0	73,29	75,48	0	0	24	0	0	70,6	41,8	28,81	0,7	0,7	-
02.05.2022	2,194	0	76,32	77,29	0	74,59	76,64	0	0	24	0	0	70,8	41,4	29,36	0,7	0,7	-
03.05.2022	2,104	0	75,64	76,64	0	73,96	75,96	0	0	24	0	0	70,6	42,1	28,42	0,7	0,7	-
04.05.2022	2,081	0	78,58	79,71	0	76,86	78,95	0	0	24	0	0	70,7	43,7	27,01	0,7	0,7	-
05.05.2022	2,081	0	75,5	76,61	0	73,82	75,93	0	0	24	0	0	70,5	42,3	28,16	0,7	0,7	-
06.05.2022	2,074	0	74,78	75,74	0	73,11	75,08	0	0	24	0	0	70,8	42,4	28,36	0,7	0,7	-
07.05.2022	2,057	0	73,07	74	0	71,47	73,38	0	0	24	0	0	70,4	41,7	28,76	0,7	0,7	-
08.05.2022	1,965	0	79,31	80,4	0	77,54	79,59	0	0	24	0	0	70,8	45,5	25,31	0,7	0,7	-
09.05.2022	2,029	0	65,39	66,06	0	63,93	65,59	0	0	24	0	0	70,3	38,7	31,64	0,7	0,7	-
10.05.2022	2,023	0	71,02	71,82	0	69,43	71,22	0	0	24	0	0	70,7	41,6	29,1	0,7	0,7	-
11.05.2022	1,924	0	66,9	67,73	0	65,43	67,17	0	0	24	0	0	70,3	40,9	29,4	0,7	0,7	-
12.05.2022	2,048	0	80,78	81,99	0	78,92	81,18	0	0	24	0	0	71	45	25,96	0,7	0,7	-
13.05.2022	2,042	0	71,16	72,11	0	69,59	71,53	0	0	24	0	0	70,5	41,1	29,32	0,7	0,7	-
14.05.2022	2,131	0	72,32	73,11	0	70,72	72,51	0	0	24	0	0	70,9	40,8	30,06	0,7	0,7	-
15.05.2022	1,979	0	73,61	74,64	0	71,97	73,96	0	0	24	0	0	70,7	43,2	27,47	0,7	0,7	-
16.05.2022	2,073	0	77,33	78,81	0	75,6	78,08	0	0	24	0	0	70,8	43,4	27,4	0,7	0,7	-
17.05.2022	2,067	0	78,96	80,58	0	77,21	79,82	0	0	24	0	0	70,8	44,1	26,74	0,7	0,7	-
18.05.2022	2,065	0	79,75	81,31	0	77,91	80,54	0	0	24	0	0	71,7	45,2	26,48	0,7	0,7	-
19.05.2022	1,948	0	80,23	81,93	0	78,44	81,08	0	0	24	0	0	70,8	46	24,82	0,7	0,7	-
20.05.2022	2,064	0	79,61	81,17	0	77,85	80,39	0	0	24	0	0	70,8	44,3	26,5	0,7	0,7	-
21.05.2022	2,119	0	76,87	78,1	0	75,17	77,41	0	0	24	0	0	70,7	42,6	28,11	0,7	0,7	-
22.05.2022	2,096	0	79,7	80,68	0	77,91	79,91	0	0	24	0	0	71	44,1	26,84	0,7	0,7	-
23.05.2022	2,006	0	79,36	80,26	0	77,62	79,47	0	0	24	0	0	70,5	44,6	25,82	0,7	0,7	-
Итого:	58,435	0	2118,95	2149,69	0	2071,64	2130,6	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,435																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
25.04.2022	3528,884	155823,73	156064,48	0	152039,58	154182,34	0
23.05.2022	3587,319	157942,68	158214,17	0	154111,22	156312,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:28:00