

#90047#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.05.2024 по 30.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00104162	Показания прибора, Гкал 30.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 22.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1624,162	1553,709	70.453

Подпись исполнителя _____



#90046#

Отчёт за период с 22.05.2024 по 30.06.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4157
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104162
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.05.2024	-	1,933	0	528,11	512,96	0	516,48	502,71	0	0	24	0	0	70,2	66,5	3,73	0,7	0,7
24.05.2024	-	1,933	0	526,1	510,77	0	514,39	500,47	0	0	24	0	0	70,6	66,8	3,76	0,7	0,7
25.05.2024	-	1,982	0	525,88	510,43	0	514,17	500,19	0	0	24	0	0	70,6	66,7	3,84	0,7	0,7
26.05.2024	-	1,96	0	510,58	494,4	0	499,22	484,45	0	0	24	0	0	70,6	66,7	3,92	0,7	0,7
27.05.2024	-	1,923	0	526,89	511,44	0	515,23	501,22	0	0	24	0	0	70,3	66,6	3,73	0,7	0,7
28.05.2024	-	1,902	0	544,99	530,41	0	532,87	519,66	0	0	24	0	0	70,6	67	3,56	0,7	0,7
29.05.2024	-	1,894	0	545,99	531,46	0	533,81	520,66	0	0	24	0	0	70,7	67,1	3,55	0,7	0,7
30.05.2024	-	1,842	0	526,36	510,92	0	514,65	500,59	0	0	24	0	0	70,6	67	3,57	0,7	0,7
31.05.2024	-	1,857	0	577,48	564,27	0	564,58	552,69	0	0	24	0	0	70,7	67,4	3,29	0,7	0,7
01.06.2024	-	1,844	0	612,27	600,66	0	598,54	588,26	0	0	24	0	0	70,8	67,7	3,07	0,7	0,7
02.06.2024	-	1,881	0	603,78	591,65	0	590,29	579,47	0	0	24	0	0	70,8	67,6	3,19	0,7	0,7
03.06.2024	-	1,868	0	580,8	567,61	0	567,8	555,94	0	0	24	0	0	70,8	67,5	3,28	0,7	0,7
04.06.2024	-	1,853	0	551,37	536,81	0	539,09	525,9	0	0	24	0	0	70,6	67,2	3,43	0,7	0,7
05.06.2024	-	1,838	0	567,73	553,75	0	555,02	542,36	0	0	24	0	0	70,8	67,5	3,31	0,7	0,7
06.06.2024	-	1,876	0	598,55	586,11	0	585,14	574,05	0	0	24	0	0	70,8	67,6	3,2	0,7	0,7
07.06.2024	-	1,87	0	619,73	608,45	0	605,88	595,94	0	0	24	0	0	70,7	67,6	3,08	0,7	0,7
08.06.2024	-	1,872	0	576,18	562,96	0	563,33	551,47	0	0	24	0	0	70,6	67,3	3,33	0,7	0,7
09.06.2024	-	0,742	0	593,81	582,24	0	580,54	569,67	0	0	24	0	0	70,7	69,4	1,28	0,7	0,7
10.06.2024	-	1,063	0	603,06	591,68	0	589,53	579,02	0	0	24	0	0	70,8	69	1,79	0,7	0,7
11.06.2024	-	1,948	0	578,09	564,64	0	565,17	553,1	0	0	24	0	0	70,7	67,2	3,44	0,7	0,7
12.06.2024	-	1,983	0	579,5	565,78	0	566,58	554,26	0	0	24	0	0	70,7	67,2	3,49	0,7	0,7
13.06.2024	-	1,968	0	585,43	572,2	0	572,35	560,51	0	0	24	0	0	70,8	67,3	3,43	0,7	0,7
14.06.2024	-	1,869	0	587,71	574,88	0	574,53	563,06	0	0	24	0	0	70,8	67,6	3,24	0,7	0,7
15.06.2024	-	1,842	0	584,62	571,52	0	571,56	559,8	0	0	24	0	0	70,8	67,5	3,22	0,7	0,7
16.06.2024	-	2,007	0	576,71	562,89	0	563,83	551,44	0	0	24	0	0	70,7	67,1	3,56	0,7	0,7
17.06.2024	-	1,891	0	571,76	557,87	0	558,94	546,39	0	0	24	0	0	70,9	67,5	3,37	0,7	0,7
18.06.2024	-	1,358	0	530,18	515,03	0	518,35	504,3	0	0	24	0	0	70,6	68	2,61	0,7	0,7
19.06.2024	-	1,608	0	532,87	517,89	0	521	507,27	0	0	24	0	0	70,6	67,5	3,08	0,7	0,7
20.06.2024	-	1,805	0	532,57	517,37	0	520,73	506,82	0	0	24	0	0	70,6	67,1	3,46	0,7	0,7
21.06.2024	-	1,81	0	537,33	522,49	0	525,34	511,84	0	0	24	0	0	70,7	67,2	3,45	0,7	0,7
22.06.2024	-	1,834	0	531,06	515,75	0	519,25	505,28	0	0	24	0	0	70,6	67	3,53	0,7	0,7
23.06.2024	-	1,854	0	521,16	505,36	0	509,57	495,13	0	0	24	0	0	70,6	67	3,62	0,7	0,7
24.06.2024	-	1,894	0	527,99	512,51	0	516,23	502,14	0	0	24	0	0	70,6	67	3,66	0,7	0,7
25.06.2024	-	1,908	0	533,26	517,82	0	521,35	507,32	0	0	24	0	0	70,7	67,1	3,65	0,7	0,7
26.06.2024	-	1,8	0	537,62	522,45	0	525,61	511,78	0	0	24	0	0	70,7	67,3	3,42	0,7	0,7
27.06.2024	-	1,83	0	544,64	529,72	0	532,45	518,93	0	0	24	0	0	70,7	67,3	3,43	0,7	0,7
28.06.2024	-	1,796	0	544,11	529,15	0	532,03	518,39	0	0	24	0	0	70,5	67,1	3,38	0,7	0,7
29.06.2024	-	1,726	0	545,35	530,66	0	533,2	519,82	0	0	24	0	0	70,6	67,3	3,23	0,7	0,7
30.06.2024	-	1,789	0	539,41	524,42	0	527,4	513,74	0	0	24	0	0	70,6	67,2	3,39	0,7	0,7
Итого:	-	70,453	0	21741,03	21189,38	0	21256,03	20756,04	0	0	936	0	-	70,66	67,33	3,32	0,7	0,7

Общее время работы системы 936 час.

Период нормальной работы системы 936 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
22.05.2024	1553,709	212123	211634,44	0	207027,18	207458,15	0
30.06.2024	1624,162	233864,03	232823,82	0	228283,21	228214,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения