

#21097#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,877	0	80,44	82,15	0	78,77	81,41	0	0	24	0	0	67,4	43,6	23,84	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,877	0	81,26	82,99	0	79,61	82,24	0	0	24	0	0	67,3	43,7	23,59	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,908	0	81,39	83,1	0	79,73	82,37	0	0	24	0	0	67,4	43,4	23,93	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,837	0	81,35	83,15	0	79,68	82,38	0	0	24	0	0	67,2	44,1	23,05	0,7	0,7	-
28.05.2021	2,05	0	78,81	80,34	0	77,14	79,67	0	0	24	0	0	68,2	41,6	26,58	0,7	0,7	11
29.05.2021	2,042	0	71,39	72,64	0	69,83	72,07	0	0	24	0	0	70	40,8	29,24	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,918	0	69,06	70,4	0	67,54	69,84	0	0	24	0	0	69,8	41,4	28,41	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,864	0	70,22	71,56	0	68,69	70,93	0	0	24	0	0	69,6	42,4	27,17	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,887	0	67,82	69,07	0	66,32	68,48	0	0	24	0	0	70,1	41,7	28,43	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,883	0	68,13	69,4	0	66,62	68,84	0	0	24	0	0	69,9	41,6	28,31	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,83	0	67,39	68,72	0	65,95	68,13	0	0	24	0	0	69,8	42,1	27,71	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,808	0	66,67	67,94	0	65,22	67,39	0	0	24	0	0	69,8	42	27,72	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,837	0	66,23	67,41	0	64,8	66,86	0	0	24	0	0	70	41,7	28,33	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,768	0	65,98	67,18	0	64,54	66,61	0	0	24	0	0	69,7	42,3	27,37	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,699	0	65,5	66,78	0	64,08	66,2	0	0	24	0	0	69,6	43,1	26,5	0,7	0,7	-
08.06.2021	1,666	0	73,78	75,31	0	72,26	74,61	0	0	24	0	0	67,5	44,5	23,04	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,667	0	78,02	79,64	0	76,45	78,89	0	0	24	0	0	66,7	44,9	21,81	0,7	0,7	21
10.06.2021	1,629	0	76,72	78,35	0	75,18	77,59	0	0	24	0	0	66,8	45,1	21,67	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,675	0	76,59	78,12	0	75,06	77,39	0	0	24	0	0	66,9	44,6	22,32	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,675	0	75,25	76,66	0	73,69	75,95	0	0	24	0	0	67,3	44,6	22,75	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,761	0	75,26	76,48	0	73,71	75,76	0	0	24	0	0	67,7	43,8	23,87	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,675	0	85,98	87,45	0	84,29	86,57	0	0	24	0	0	65,8	45,9	19,89	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,671	0	74,27	75,87	0	72,75	75,16	0	0	24	0	0	67,5	44,5	22,98	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,676	0	73,89	75,48	0	72,39	74,78	0	0	24	0	0	67,5	44,3	23,14	0,7	0,7	-
17.06.2021	1,6	0	71,97	73,47	0	70,49	72,75	0	0	24	0	0	67,5	44,8	22,7	0,7	0,7	-
18.06.2021	1,531	0	69,51	70,95	0	68,05	70,27	0	0	24	0	0	67,7	45,2	22,49	0,7	0,7	-
19.06.2021	1,535	0	67,3	68,6	0	65,9	67,96	0	0	24	0	0	68	44,6	23,35	0,7	0,7	-
20.06.2021	1,502	0	68,46	69,71	0	67,05	69,02	0	0	24	0	0	67,6	45,2	22,43	0,7	0,7	-
21.06.2021	1,42	0	67,66	68,94	0	66,24	68,22	0	0	24	0	0	67,4	45,9	21,43	0,7	0,7	-
22.06.2021	1,399	0	72,12	73,58	0	70,65	72,79	0	0	24	0	0	66,6	46,8	19,84	0,7	0,7	-
Итого:	52,167	0	2188,42	2231,44	0	2142,68	2211,13	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,167																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	1637,673	69572,59	69671,44	0	67832,39	68821,71	0
22.06.2021	1689,84	71761,01	71902,88	0	69975,07	71032,84	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 14:55:23