

#89988#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00104162	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1663,688	1624,162	39.526

Подпись исполнителя



*с 01.07.24 по
расчетке*



#89452#

Отчёт за период с 30.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4157
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104162
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2024	-	1,733	0	552,07	537,79	0	539,76	526,76	0	0	24	0	0	70,6	67,4	3,21	0,7	0,7
02.07.2024	-	1,74	0	531,69	516,4	0	519,79	505,81	0	0	24	0	0	70,8	67,5	3,34	0,7	0,7
03.07.2024	-	1,83	0	448,27	429,02	0	438,31	420,47	0	0	24	0	0	70,6	66,4	4,17	0,7	0,7
04.07.2024	-	1,803	0	444,32	424,98	0	434,5	416,58	0	0	24	0	0	70,3	66,2	4,15	0,7	0,7
05.07.2024	-	1,794	0	447,22	427,78	0	437,33	419,32	0	0	24	0	0	70,3	66,2	4,09	0,7	0,7
06.07.2024	-	1,84	0	446,59	427,11	0	436,72	418,64	0	0	24	0	0	70,4	66,2	4,21	0,7	0,7
07.07.2024	-	1,839	0	448,63	429,47	0	438,65	420,9	0	0	24	0	0	70,6	66,4	4,19	0,7	0,7
08.07.2024	-	1,775	0	446,92	427,9	0	437,16	419,49	0	0	24	0	0	69,9	65,8	4,05	0,7	0,7
09.07.2024	-	1,832	0	475,94	448,76	0	465,32	439,73	0	0	24	0	0	70,6	66,7	3,93	0,7	0,7
10.07.2024	-	1,783	0	464,57	445,26	0	454,25	436,37	0	0	24	0	0	70,4	66,5	3,91	0,7	0,7
11.07.2024	-	1,706	0	463,16	445,12	0	452,83	436,18	0	0	24	0	0	70,5	66,7	3,77	0,7	0,7
12.07.2024	-	1,625	0	459,22	441,01	0	449	432,11	0	0	24	0	0	70,5	66,9	3,62	0,7	0,7
13.07.2024	-	1,673	0	463,55	445,65	0	453,27	436,68	0	0	24	0	0	70,4	66,8	3,68	0,7	0,7
14.07.2024	-	1,732	0	461,87	443,88	0	451,68	435,02	0	0	24	0	0	70,3	66,5	3,83	0,7	0,7
15.07.2024	-	1,693	0	470,46	452,69	0	460,01	443,58	0	0	24	0	0	70,5	66,8	3,67	0,7	0,7
16.07.2024	-	1,673	0	467,66	449,51	0	457,26	440,48	0	0	24	0	0	70,5	66,8	3,65	0,7	0,7
17.07.2024	-	1,675	0	464,88	446,63	0	454,54	437,65	0	0	24	0	0	70,5	66,8	3,68	0,7	0,7
18.07.2024	-	1,631	0	436,11	416,64	0	426,56	408,4	0	0	24	0	0	70,1	66,3	3,82	0,7	0,7
19.07.2024	-	1,518	0	359,36	336,04	0	351,85	329,77	0	0	24	0	0	68,3	64	4,3	0,7	0,7
20.07.2024	-	1,682	0	306,88	278,35	0	300,23	273,16	0	0	24	0	0	69,6	64	5,58	0,7	0,7
21.07.2024	-	1,663	0	299,43	269,08	0	293	264,13	0	0	24	0	0	69,2	63,5	5,66	0,7	0,7
22.07.2024	-	1,698	0	303,61	272,7	0	297,02	267,6	0	0	24	0	0	69,8	64,1	5,7	0,7	0,7
23.07.2024	-	1,588	0	307,27	276,44	0	300,61	271,26	0	0	24	0	0	69,6	64,3	5,28	0,7	0,7
Итого:	-	39,526	0	9969,68	9488,21	0	9749,65	9300,09	0	0	552	0	-	70,19	66,03	4,15	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.06.2024	1624,162	233864,03	232823,82	0	228283,21	228214,19	0
23.07.2024	1663,688	243833,71	242312,03	0	238032,86	237514,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения