

#21087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2022 | 1,761 | 0 | 305,41 | 309,09 | 0 | 298,89 | 303,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 63,1 | 5,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2022 | 1,738 | 0 | 299,62 | 303,15 | 0 | 293,36 | 297,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 62,3 | 5,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2022 | 1,864 | 0 | 307,92 | 312,13 | 0 | 301,36 | 306,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 62,8 | 6,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2022 | 1,83 | 0 | 303,09 | 307,52 | 0 | 296,62 | 302,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 62,7 | 6,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2022 | 1,8 | 0 | 298,8 | 303,2 | 0 | 292,51 | 297,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 62,3 | 6,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2022 | 1,826 | 0 | 304,53 | 309,05 | 0 | 298,01 | 303,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 63 | 6,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2022 | 1,88 | 0 | 296,86 | 301,4 | 0 | 290,48 | 296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 62,6 | 6,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2022 | 1,829 | 0 | 296,69 | 301,24 | 0 | 290,37 | 295,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 62,7 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2022 | 1,784 | 0 | 310,79 | 315,54 | 0 | 304,18 | 309,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,9 | 5,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2022 | 1,835 | 0 | 321,55 | 326,47 | 0 | 314,78 | 320,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 62,6 | 5,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2022 | 1,769 | 0 | 332,32 | 337,45 | 0 | 325,24 | 331,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 63,4 | 5,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2022 | 1,696 | 0 | 336,92 | 342,17 | 0 | 329,65 | 335,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64,3 | 5,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2022 | 1,684 | 0 | 326,81 | 331,89 | 0 | 319,97 | 325,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 63,1 | 5,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2022 | 1,785 | 0 | 320,82 | 325,68 | 0 | 314,06 | 319,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 62,8 | 5,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2022 | 1,782 | 0 | 321,65 | 326,58 | 0 | 314,91 | 320,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 62,7 | 5,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2022 | 1,732 | 0 | 323,25 | 328,2 | 0 | 316,4 | 322,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 63,1 | 5,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2022 | 1,475 | 0 | 322,74 | 327,83 | 0 | 315,97 | 321,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 63,6 | 4,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2022 | 1,083 | 0 | 309,08 | 314,32 | 0 | 302,57 | 308,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 64,9 | 3,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2022 | 0,909 | 0 | 64,61 | 66,8 | 0 | 63,31 | 65,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 52,3 | 14,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2022 | 0,932 | 0 | 50,59 | 52,02 | 0 | 49,57 | 51,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,1 | 18,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2022 | 1,012 | 0 | 78,43 | 80,4 | 0 | 76,86 | 79,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 54 | 13,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2022 | 0,844 | 0 | 140,87 | 143,75 | 0 | 137,97 | 141,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 61,6 | 6,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2022 | 0,888 | 0 | 187,35 | 191,07 | 0 | 183,45 | 187,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 63,2 | 4,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2022 | 0,95 | 0 | 189,89 | 193,81 | 0 | 185,91 | 190,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 63,1 | 5,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2022 | 1,035 | 0 | 192,71 | 196,66 | 0 | 188,68 | 193,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 62,9 | 5,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2022 | 0,9 | 0 | 193,44 | 197,63 | 0 | 189,4 | 193,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 63,7 | 4,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2022 | 0,869 | 0 | 191,8 | 195,89 | 0 | 187,77 | 192,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 63,7 | 4,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2022 | 1,003 | 0 | 189,91 | 194,01 | 0 | 185,94 | 190,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 62,8 | 5,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2022 | 0,884 | 0 | 164,75 | 168,15 | 0 | 161,32 | 165,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 62,5 | 5,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 41,379 | 0 | 7283,2 | 7403,1 | 0 | 7129,51 | 7270,21 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.07.2022 | 3693,251 | 163322,43 | 163701,96 | 0 | 159376,63 | 161738,8 | 0 |
| 21.08.2022 | 3734,63 | 170605,63 | 171105,06 | 0 | 166506,14 | 169009,01 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 15:00:50