

#94776#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346

| Заводской номер счётчика 00104162 | Показания прибора, Гкал 23.09.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1770,712 | 1715,739 | 54.973 |

Подпись исполнителя



кб → сб в тс



#94100#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4157
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104162
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 24.08.2024 | - | 1,72 | 0 | 404,26 | 382,95 | 0 | 395,17 | 375,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 66,4 | 4,34 | 0,7 | 0,7 |
| 25.08.2024 | - | 1,792 | 0 | 305,97 | 280,64 | 0 | 299,15 | 275,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 64,6 | 5,93 | 0,7 | 0,7 |
| 26.08.2024 | - | 0,822 | 0 | 176,51 | 155,42 | 0 | 173,05 | 152,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 60,6 | 4,19 | 0,7 | 0,7 |
| 27.08.2024 | - | 1,786 | 0 | 251,43 | 218,17 | 0 | 246,07 | 214,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 61,5 | 7,33 | 0,7 | 0,7 |
| 28.08.2024 | - | 1,774 | 0 | 317,53 | 291,89 | 0 | 310,55 | 286,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 64,4 | 5,67 | 0,7 | 0,7 |
| 29.08.2024 | - | 1,758 | 0 | 299,52 | 284,31 | 0 | 292,89 | 278,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 64,3 | 6,01 | 0,7 | 0,7 |
| 30.08.2024 | - | 1,778 | 0 | 320,03 | 326,89 | 0 | 312,76 | 320,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 65,6 | 5,67 | 0,7 | 0,7 |
| 31.08.2024 | - | 1,761 | 0 | 316,87 | 323,65 | 0 | 309,66 | 317,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 65,7 | 5,66 | 0,7 | 0,7 |
| 01.09.2024 | - | 1,845 | 0 | 281,67 | 282,76 | 0 | 275,24 | 277,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 64,9 | 6,63 | 0,7 | 0,7 |
| 02.09.2024 | - | 1,853 | 0 | 300,29 | 305,3 | 0 | 293,38 | 299,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 65,6 | 6,26 | 0,7 | 0,7 |
| 03.09.2024 | - | 1,69 | 0 | 362,25 | 379,77 | 0 | 354,13 | 372,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 66,1 | 4,77 | 0,7 | 0,7 |
| 04.09.2024 | - | 1,679 | 0 | 442,93 | 471,84 | 0 | 433,16 | 462,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 66,3 | 3,86 | 0,7 | 0,7 |
| 05.09.2024 | - | 1,757 | 0 | 476,69 | 513,09 | 0 | 466,1 | 502,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,8 | 3,76 | 0,7 | 0,7 |
| 06.09.2024 | - | 1,707 | 0 | 439,07 | 468,61 | 0 | 429,4 | 459,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 66,3 | 3,97 | 0,7 | 0,7 |
| 07.09.2024 | - | 1,68 | 0 | 447,42 | 477,49 | 0 | 437,48 | 467,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,7 | 3,84 | 0,7 | 0,7 |
| 08.09.2024 | - | 1,75 | 0 | 435,59 | 463,14 | 0 | 425,99 | 453,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 66,1 | 4,1 | 0,7 | 0,7 |
| 09.09.2024 | - | 1,711 | 0 | 442,96 | 471,44 | 0 | 433,09 | 462,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 66,6 | 3,95 | 0,7 | 0,7 |
| 10.09.2024 | - | 1,739 | 0 | 441,99 | 472,1 | 0 | 432,16 | 462,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,5 | 4,03 | 0,7 | 0,7 |
| 11.09.2024 | - | 1,805 | 0 | 448,54 | 480,49 | 0 | 438,67 | 471,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 66 | 4,09 | 0,7 | 0,7 |
| 12.09.2024 | - | 1,84 | 0 | 406,72 | 431,55 | 0 | 397,72 | 423,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,8 | 4,6 | 0,7 | 0,7 |
| 13.09.2024 | - | 1,844 | 0 | 401,34 | 425,4 | 0 | 392,45 | 417,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 65,8 | 4,68 | 0,7 | 0,7 |
| 14.09.2024 | - | 1,868 | 0 | 395,11 | 417,95 | 0 | 386,38 | 409,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 65,5 | 4,81 | 0,7 | 0,7 |
| 15.09.2024 | - | 2,009 | 0 | 404,73 | 429,11 | 0 | 395,76 | 420,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 65,5 | 5,05 | 0,7 | 0,7 |
| 16.09.2024 | - | 1,932 | 0 | 426,43 | 454,53 | 0 | 417,02 | 445,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 65,6 | 4,62 | 0,7 | 0,7 |
| 17.09.2024 | - | 1,857 | 0 | 436,49 | 466,31 | 0 | 426,83 | 457,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 66 | 4,34 | 0,7 | 0,7 |
| 18.09.2024 | - | 1,851 | 0 | 434,27 | 463,61 | 0 | 424,7 | 454,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,8 | 4,35 | 0,7 | 0,7 |
| 19.09.2024 | - | 1,843 | 0 | 443,09 | 474,01 | 0 | 433,22 | 464,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,2 | 4,25 | 0,7 | 0,7 |
| 20.09.2024 | - | 1,831 | 0 | 445,54 | 476,91 | 0 | 435,68 | 467,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 66,1 | 4,2 | 0,7 | 0,7 |
| 21.09.2024 | - | 1,855 | 0 | 439,97 | 470,56 | 0 | 430,24 | 461,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 66 | 4,3 | 0,7 | 0,7 |
| 22.09.2024 | - | 1,93 | 0 | 426,15 | 454,41 | 0 | 416,75 | 445,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,5 | 4,61 | 0,7 | 0,7 |
| 23.09.2024 | - | 1,906 | 0 | 441,53 | 472 | 0 | 431,69 | 462,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 66,1 | 4,41 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | - | 54,973 | 0 | 12012,89 | 12486,3 | 0 | 11746,54 | 12241,72 | 0 | 0 | 744 | 0 | - | 70,31 | 65,51 | 4,78 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23.08.2024 | 1715,739 | 252564,98 | 250128,46 | 0 | 246573,71 | 245186,15 | 0 |
| 23.09.2024 | 1770,712 | 264577,87 | 262614,76 | 0 | 258320,25 | 257427,87 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения