

#21108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,187	0	165,17	166,24	0	161,71	163,94	0	0	24	0	0	68,2	54,7	13,51	0,7	0,7	-
25.09.2022	2,082	0	165,76	167	0	162,31	164,66	0	0	24	0	0	67,9	55,1	12,82	0,7	0,7	-
26.09.2022	2,058	0	166,51	167,67	0	163,04	165,27	0	0	24	0	0	67,9	55,3	12,62	0,7	0,7	-
27.09.2022	2,012	0	181,41	182,61	0	177,81	180,03	0	0	24	0	0	66,3	55	11,31	0,7	0,7	-
28.09.2022	1,982	0	118,77	118,94	0	116,42	117,56	0	0	24	0	0	66,7	49,7	17,01	0,7	0,7	-
29.09.2022	1,94	0	105,35	105,48	0	103,17	104,29	0	0	24	0	0	67,6	48,7	18,81	0,7	0,7	-
30.09.2022	2,006	0	136,9	137,28	0	134,03	135,47	0	0	24	0	0	68,2	53,2	14,99	0,7	0,7	-
01.10.2022	2,209	0	180,4	180,59	0	176,87	178,21	0	0	24	0	0	65,6	53,1	12,48	0,7	0,7	-
02.10.2022	2,196	0	356,63	358,9	0	349,18	352,63	0	0	24	0	0	68,2	61,9	6,29	0,7	0,7	-
03.10.2022	2,203	0	461,51	465,25	0	451,95	456,85	0	0	24	0	0	67,8	62,9	4,87	0,7	0,7	-
04.10.2022	2,312	0	464,17	456,27	0	454,41	447,96	0	0	24	0	0	68,4	63,3	5,09	0,7	0,7	-
Итого:	23,187	0	2502,58	2506,23	0	2450,9	2466,87	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,187																	

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	3789,683	175182,78	175753,16	0	170988,26	173590,32	0
04.10.2022	3812,87	177685,36	178259,39	0	173439,16	176057,19	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:34:59