

#67908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4157
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	8,602	0	1000,8	1001,59	0	975,49	981,34	0	0	24	0	0	75,7	66,9	8,81	0,7	0,7	-
25.12.2023	7,534	0	1037,32	1040,79	0	1013,49	1021,2	0	0	24	0	0	71,8	64,4	7,43	0,7	0,7	-
26.12.2023	7,539	0	1009,37	1011,87	0	986,87	993,58	0	0	24	0	0	70,6	63	7,64	0,7	0,7	-
27.12.2023	8,009	0	994,16	995,38	0	971,66	977,4	0	0	24	0	0	71,2	63	8,24	0,7	0,7	-
28.12.2023	7,747	0	1016,27	1018,23	0	992,28	998,69	0	0	24	0	0	72,9	65,1	7,81	0,7	0,7	-
29.12.2023	7,455	0	1029,49	1031,95	0	1006,51	1013,17	0	0	24	0	0	70,7	63,3	7,41	0,7	0,7	-
30.12.2023	7,791	0	1012,5	1014,42	0	989,8	996,11	0	0	24	0	0	70,9	63	7,87	0,7	0,7	-
31.12.2023	8,26	0	1001,48	1003,18	0	978,35	984,73	0	0	24	0	0	72	63,6	8,44	0,7	0,7	-
01.01.2024	8,088	0	1006,57	1007,94	0	981,31	987,43	0	0	24	0	0	75,4	67,2	8,23	0,7	0,7	-
02.01.2024	9,037	0	1001,64	1001,57	0	973,57	979,08	0	0	24	0	0	80,2	70,9	9,27	0,7	0,7	-
03.01.2024	9,972	0	982,11	979,85	0	952,57	956,69	0	0	24	0	0	83,4	73	10,45	0,7	0,7	-
04.01.2024	10,419	0	969,37	966,47	0	939,12	942,96	0	0	24	0	0	85,2	74,1	11,07	0,7	0,7	-
05.01.2024	9,13	0	1015,92	1016,45	0	986,38	992,58	0	0	24	0	0	81,9	72,6	9,24	0,7	0,7	-
06.01.2024	9,511	0	1005,96	1005,98	0	976,82	982,76	0	0	24	0	0	81,7	72	9,72	0,7	0,7	-
07.01.2024	12,229	0	956,15	950,2	0	923,72	925,94	0	0	24	0	0	89,3	76,1	13,21	0,7	0,7	-
08.01.2024	12,957	0	946,93	940,81	0	914,1	916,69	0	0	24	0	0	90,4	76,3	14,13	0,7	0,7	-
09.01.2024	10,108	0	978,37	976,41	0	947,29	951,89	0	0	24	0	0	86	75,4	10,65	0,7	0,7	-
10.01.2024	8,817	0	1013,72	1015,61	0	985,7	992,95	0	0	24	0	0	79,6	70,7	8,94	0,7	0,7	-
11.01.2024	8,732	0	1019,83	1022,14	0	992,6	1000,15	0	0	24	0	0	78	69,2	8,78	0,7	0,7	-
12.01.2024	8,842	0	1004,38	1006,02	0	977,27	984,29	0	0	24	0	0	78,5	69,4	9,04	0,7	0,7	-
13.01.2024	8,922	0	1006,93	1008,64	0	979,14	986,3	0	0	24	0	0	79,5	70,4	9,1	0,7	0,7	-
14.01.2024	8,877	0	1022,03	1024,37	0	994,29	1001,99	0	0	24	0	0	78,8	69,9	8,92	0,7	0,7	-
15.01.2024	8,204	0	952,4	954,12	0	926,55	933,23	0	0	24	0	0	78,8	70	8,84	0,7	0,7	-
16.01.2024	9,203	0	988,91	988,99	0	960,21	966,05	0	0	24	0	0	81,8	72,2	9,57	0,7	0,7	-
17.01.2024	9,973	0	952,98	950,89	0	924,77	928,98	0	0	24	0	0	82,7	71,9	10,77	0,7	0,7	-
18.01.2024	9,111	0	999,45	998,15	0	971,54	975,88	0	0	24	0	0	80	70,7	9,37	0,7	0,7	-
19.01.2024	9,17	0	995,37	994,11	0	967,73	972,11	0	0	24	0	0	79,8	70,3	9,47	0,7	0,7	-
20.01.2024	8,78	0	1006,25	1005,16	0	978,43	982,73	0	0	24	0	0	79,6	70,6	8,97	0,7	0,7	-
21.01.2024	9,171	0	1003,14	1001,86	0	975,99	980,3	0	0	24	0	0	78,6	69,2	9,39	0,7	0,7	-
22.01.2024	8,285	0	1006,46	1006,37	0	981,36	986,16	0	0	24	0	0	75,2	66,7	8,44	0,7	0,7	-
23.01.2024	8,075	0	1001,8	1001,06	0	978,53	982,44	0	0	24	0	0	72,2	64	8,25	0,7	0,7	-
Итого:	278,55	0	30938,06	30940,58	0	30103,44	30275,8	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	278,55																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2023	560,67	77172,92	77183,02	0	75315,59	75653,95	0
23.01.2024	839,22	108110,98	108123,6	0	105419,03	105929,75	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:36:21