

# #112869#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 7-9, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4157  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104162  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	7,629	0	892,87	864,06	0	871,13	847,3	0	0	24	0	0	74,2	65,4	8,76	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	7,323	0	886,93	857,02	0	865,65	840,56	0	0	24	0	0	73,6	65,1	8,45	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	7,333	0	883,11	854,97	0	863,3	839,79	0	0	24	0	0	70,9	62,4	8,49	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	7,046	0	887,37	859,29	0	867,4	843,88	0	0	24	0	0	70,9	62,8	8,12	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	7,243	0	880,31	852,46	0	860,58	837,34	0	0	24	0	0	70,8	62,4	8,41	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	7,493	0	943,29	912,91	0	922,15	896,52	0	0	24	0	0	70,8	62,7	8,13	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	7,157	0	1003,58	970,98	0	981,08	953,12	0	0	24	0	0	70,9	63,6	7,29	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	7,481	0	1004,82	972,08	0	982,16	954,28	0	0	24	0	0	71,1	63,5	7,61	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	6,952	0	1010,88	978,1	0	988,19	959,97	0	0	24	0	0	70,9	63,9	7,04	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	7,604	0	1011,82	978,79	0	988,01	959,99	0	0	24	0	0	72,8	65,1	7,69	0,7	0,7	4
03.01.2025	8,201	0	1021,09	987,42	0	994,3	966,34	0	0	24	0	0	77,3	69	8,24	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	8,449	0	1022,04	988,08	0	994,37	966,31	0	0	24	0	0	78,6	70,2	8,48	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	8,408	0	1028,31	994,07	0	1000,06	971,76	0	0	24	0	0	79,3	70,9	8,4	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	8,567	0	1028,52	993,18	0	1001,13	971,72	0	0	24	0	0	77,9	69,4	8,55	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	7,599	0	1021,1	986,44	0	998,21	968,47	0	0	24	0	0	70,9	63,3	7,61	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	8,067	0	1016,92	982,67	0	993,01	964,05	0	0	24	0	0	72,7	64,6	8,12	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	8,398	0	1022,04	987,67	0	996,73	967,98	0	0	24	0	0	74,9	66,4	8,42	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	7,979	0	1022,99	986,89	0	997,98	967,26	0	0	24	0	0	74,3	66,3	7,99	0,7	0,7	-
11.01.2025	8,543	0	1018,12	983,08	0	991,97	962,76	0	0	24	0	0	76,4	67,8	8,6	0,7	0,7	-
12.01.2025	8,713	0	1017,07	982,44	0	990,66	961,98	0	0	24	0	0	76,8	68	8,78	0,7	0,7	-
13.01.2025	8,647	0	1019,68	984,97	0	992,82	964,04	0	0	24	0	0	77,5	68,8	8,7	0,7	0,7	-
14.01.2025	8,535	0	1015,92	981,51	0	989,88	961,28	0	0	24	0	0	76,3	67,6	8,62	0,7	0,7	-
15.01.2025	7,68	0	1010,21	976,8	0	987,16	958,72	0	0	24	0	0	71,5	63,7	7,78	0,7	0,7	-
16.01.2025	7,716	0	1001,2	967,35	0	978,38	949,55	0	0	24	0	0	71,5	63,6	7,89	0,7	0,7	-
17.01.2025	7,513	0	1004,72	968,66	0	982,18	951,06	0	0	24	0	0	70,8	63,2	7,65	0,7	0,7	-
18.01.2025	7,614	0	1012,2	978,33	0	989,22	960,28	0	0	24	0	0	71,4	63,7	7,69	0,7	0,7	-
19.01.2025	7,977	0	995,28	962,17	0	972,65	944,68	0	0	24	0	0	71,4	63,2	8,21	0,7	0,7	-
20.01.2025	8,519	0	984,81	951,53	0	960,33	932,71	0	0	24	0	0	75,1	66,2	8,87	0,7	0,7	-
21.01.2025	8,361	0	969	936,26	0	943,96	916,87	0	0	24	0	0	76,7	67,8	8,85	0,7	0,7	-
22.01.2025	8,456	0	971,48	938,64	0	946,07	919,01	0	0	24	0	0	77,1	68,2	8,93	0,7	0,7	-
23.01.2025	8,479	0	949,68	917,35	0	925,15	898,53	0	0	24	0	0	76,6	67,4	9,16	0,7	0,7	-
Итого:	245,682	0	30557,36	29536,17	0	29815,87	28958,11	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	245,682																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	2319,061	337847,02	334019,32	0	329906,65	327498,33	0
23.01.2025	2564,743	368404,38	363555,49	0	359722,52	356456,44	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:42:41