

# #21082#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Якитория-Р, ООО  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (Якитория)  
Номер абонента 4671  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,161	6,34	6,23	6,19	6,22	-0,03	24	0	0	76,5	49,8	26,65	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,182	6,86	6,74	6,7	6,74	-0,04	24	0	0	75,6	48,6	27	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,196	7,3	7,16	7,15	7,15	0	24	0	0	75,8	48,5	27,29	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,16	7,54	7,44	7,38	7,38	0	24	0	0	71,6	49,7	21,88	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,146	8,35	8,25	8,18	8,14	0,04	24	0	0	69,4	51,4	18,03	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,164	8,36	8,23	8,2	8,15	0,05	24	0	0	70,4	50,4	20	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,17	7,66	7,54	7,51	7,5	0,01	24	0	0	72,4	49,3	23,01	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,148	7,14	7,04	6,97	7,01	-0,04	24	0	0	72,3	51,1	21,19	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,139	6,38	6,3	6,22	6,29	-0,07	24	0	0	74,2	51,6	22,59	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,176	7,48	7,36	7,33	7,33	0	24	0	0	73,6	49,8	23,78	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,182	6,76	6,63	6,62	6,62	0	24	0	0	77,1	49,5	27,66	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,14	5,77	5,69	5,61	5,69	-0,08	24	0	0	76,4	51,2	25,25	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,197	6,62	6,5	6,47	6,49	-0,02	24	0	0	78,5	47,6	30,89	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,189	7,02	6,88	6,84	6,88	-0,04	24	0	0	77,4	49,3	28,06	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,191	6,69	6,56	6,53	6,55	-0,02	24	0	0	77,6	48,8	28,81	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,253	7,92	7,71	7,74	7,7	0,04	24	0	0	79	46,2	32,74	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,202	6,34	6,19	6,16	6,19	-0,03	24	0	0	81,1	48,7	32,41	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,196	6,57	6,42	6,38	6,42	-0,04	24	0	0	80,3	50,1	30,19	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,196	6,33	6,19	6,16	6,19	-0,03	24	0	0	80	48,6	31,42	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,159	6,65	6,55	6,49	6,53	-0,04	24	0	0	75,3	50,9	24,43	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,145	6,84	6,75	6,67	6,73	-0,06	24	0	0	73,2	51,2	21,95	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,164	7,5	7,37	7,33	7,35	-0,02	24	0	0	72,3	49,7	22,54	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,174	7,84	7,68	7,66	7,66	0	24	0	0	72,7	49,5	23,17	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,15	6,58	6,51	6,42	6,51	-0,09	24	0	0	73,2	50	23,21	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,165	6,86	6,77	6,71	6,76	-0,05	24	0	0	74,2	49,5	24,7	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,179	7,02	6,9	6,85	6,89	-0,04	24	0	0	75,2	49	26,26	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,167	6,03	5,94	5,87	5,94	-0,07	24	0	0	78,2	49,6	28,6	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,167	5,96	5,86	5,81	5,86	-0,05	24	0	0	78,8	50,2	28,6	0,7	0,7	-
Итого:	4,858	194,71	191,39	190,15	190,87	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,858														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	23,214	1026,6	1003,03	1002,28	998,43
20.03.2021	28,072	1221,31	1194,42	1192,43	1189,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2021 8:46:28