

#76015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2024 | 0,068 | 4,28 | 4,34 | 4,28 | 4,34 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 56,5 | 14,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.02.2024 | 0,063 | 4,27 | 4,32 | 4,27 | 4,32 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 56,5 | 14,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.02.2024 | 0,063 | 4,46 | 4,51 | 4,46 | 4,51 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 70 | 56,4 | 13,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.02.2024 | 0,062 | 4,48 | 4,53 | 4,48 | 4,53 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 56,2 | 13,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.02.2024 | 0,061 | 4,54 | 4,6 | 4,54 | 4,6 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 56,4 | 13,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.02.2024 | 0,071 | 5 | 5,07 | 4,95 | 5,07 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 55,7 | 14,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.02.2024 | 0,075 | 5,66 | 5,75 | 5,59 | 5,75 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 56,5 | 12,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.02.2024 | 0,074 | 5,7 | 5,77 | 5,59 | 5,77 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 57,1 | 12,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.02.2024 | 0,072 | 5,34 | 5,4 | 5,29 | 5,4 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 57,8 | 12,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.03.2024 | 0,071 | 5,75 | 5,83 | 5,54 | 5,83 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 58 | 11,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.03.2024 | 0,071 | 5,97 | 6,04 | 5,77 | 6,04 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 57,6 | 11,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.03.2024 | 0,071 | 5,86 | 5,95 | 5,69 | 5,95 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 57,7 | 11,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.03.2024 | 0,072 | 5,41 | 5,46 | 5,34 | 5,46 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 70 | 57,4 | 12,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.03.2024 | 0,072 | 5 | 5,04 | 4,93 | 5,04 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 57,7 | 13,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.03.2024 | 0,073 | 4,96 | 5 | 4,89 | 5 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 57,8 | 14,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.03.2024 | 0,071 | 4,06 | 4,08 | 4,05 | 4,08 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 57,9 | 17,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.03.2024 | 0,072 | 4,07 | 4,08 | 4,07 | 4,08 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 57,7 | 17,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.03.2024 | 0,075 | 3,84 | 3,85 | 3,82 | 3,85 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 57,2 | 19,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.03.2024 | 0,078 | 4,21 | 4,23 | 4,18 | 4,23 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 57,3 | 17,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.03.2024 | 0,084 | 4,79 | 4,84 | 4,75 | 4,84 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 56,3 | 16,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.03.2024 | 0,074 | 4,92 | 4,97 | 4,86 | 4,97 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 72 | 57,4 | 14,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.03.2024 | 0,079 | 5,59 | 5,66 | 5,49 | 5,66 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 56,8 | 13,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.03.2024 | 0,081 | 6,18 | 6,26 | 6,02 | 6,26 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 56,4 | 13,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.03.2024 | 0,074 | 5,67 | 5,74 | 5,53 | 5,74 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 57,4 | 12,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.03.2024 | 0,077 | 5,77 | 5,84 | 5,66 | 5,84 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 57,1 | 12,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.03.2024 | 0,074 | 4,91 | 4,94 | 4,84 | 4,94 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 57,2 | 14,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.03.2024 | 0,075 | 4,32 | 4,33 | 4,27 | 4,33 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 57,2 | 17,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2024 | 0,079 | 4,37 | 4,38 | 4,33 | 4,38 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 57,1 | 17,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2024 | 0,072 | 4,61 | 4,64 | 4,58 | 4,64 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 57,5 | 15,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 2,104 | 143,99 | 145,45 | 142,06 | 145,45 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,104 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 20.02.2024 | 0,139 | 58,71 | 63,33 | 57,3 | 62 |
| 20.03.2024 | 2,243 | 202,7 | 208,78 | 199,36 | 207,45 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 10:24:40