

#121582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,077	3,1	3,11	3,09	3,11	-0,02	24	0	0	80,4	56,2	24,16	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,079	3,69	3,69	3,66	3,69	-0,03	24	0	0	77,1	56	21,11	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,078	3,84	3,86	3,83	3,86	-0,03	24	0	0	75,4	56,3	19,15	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,08	4,24	4,28	4,22	4,28	-0,06	24	0	0	74	56,2	17,72	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,072	4,47	4,52	4,43	4,52	-0,09	24	0	0	71,8	56,2	15,55	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,07	4,54	4,58	4,5	4,58	-0,08	24	0	0	71,8	56,4	15,36	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,069	4,95	5,02	4,92	5,02	-0,1	24	0	0	70,1	56,2	13,86	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,072	4,9	4,96	4,84	4,96	-0,12	24	0	0	70,8	56,1	14,65	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,074	4,38	4,42	4,36	4,42	-0,06	24	0	0	73	56,2	16,75	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,077	4,53	4,56	4,48	4,56	-0,08	24	0	0	72,8	56,2	16,67	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,078	5,18	5,25	5,1	5,25	-0,15	24	0	0	70,8	56,1	14,61	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,073	5,19	5,26	5,12	5,26	-0,14	24	0	0	70,6	56,6	13,95	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,077	5,67	5,75	5,54	5,75	-0,21	24	0	0	70	56,3	13,74	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,078	5,5	5,58	5,38	5,58	-0,2	24	0	0	70,2	56,2	13,92	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,079	5,58	5,65	5,48	5,65	-0,17	24	0	0	69,8	55,7	14,15	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,094	5,89	6,31	5,78	6,26	-0,48	24	0	0	69,4	53	16,36	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,095	6,14	6,27	6,06	6,26	-0,2	24	0	0	69,4	53,4	16,04	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,064	4,5	5,12	4,45	5,08	-0,63	24	0	0	69,3	55,3	14,08	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,064	4,17	4,63	4,09	4,62	-0,53	24	0	0	69,4	53,7	15,72	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,073	4,92	5,03	4,86	5,03	-0,17	24	0	0	70,9	56,1	14,76	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,078	4,36	4,45	4,33	4,45	-0,12	24	0	0	72,7	55,6	17,13	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,081	4,22	4,29	4,18	4,29	-0,11	24	0	0	74,7	55,9	18,83	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,108	5,13	5,21	5,02	5,21	-0,19	24	0	0	75,1	54,2	20,92	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,098	4,83	4,9	4,74	4,9	-0,16	24	0	0	75,3	54,8	20,56	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,077	4,02	4,07	4,02	4,07	-0,05	24	0	0	75,8	56,3	19,48	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,083	4,67	4,74	4,6	4,74	-0,14	24	0	0	73,9	56,1	17,78	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,073	4,68	4,75	4,65	4,75	-0,1	24	0	0	71,9	56,6	15,33	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,098	5,79	5,9	5,69	5,9	-0,21	24	0	0	70,9	54,1	16,86	0,7	0,7	-
Итого:	2,219	133,08	136,16	131,42	136,05	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,219														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	26,777	1909,35	1923,52	1882,11	1920,48
20.03.2025	28,996	2042,43	2059,68	2013,53	2056,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:13:14