

#80255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,072	5,28	5,34	5,24	5,34	-0,1	24	0	0	69,9	57,3	12,54	0,7	0,7	4,8
22.03.2024	0,077	5,73	5,8	5,63	5,8	-0,17	24	0	0	69,9	56,8	13,11	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	0,077	5,78	5,84	5,67	5,84	-0,17	24	0	0	69,2	56,6	12,64	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	0,086	5,94	5,99	5,87	5,98	-0,11	24	0	0	69,8	55,8	14	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,074	5,45	5,51	5,38	5,51	-0,13	24	0	0	69,8	56,8	13	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,072	5,36	5,41	5,31	5,41	-0,1	24	0	0	69,6	57,2	12,48	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,069	5,45	5,5	5,37	5,5	-0,13	24	0	0	69,4	57	12,43	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,067	5,13	5,18	5,09	5,18	-0,09	24	0	0	69,7	56,8	12,92	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,081	6,37	6,44	6,17	6,44	-0,27	24	0	0	69,2	56,7	12,45	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,071	6,11	6,18	5,9	6,18	-0,28	24	0	0	69,4	57,8	11,6	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,077	6,27	6,36	6,05	6,35	-0,3	24	0	0	69,4	57,4	11,95	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,075	6,31	6,39	6,11	6,39	-0,28	24	0	0	68,9	57,6	11,24	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,076	6,36	6,45	6,13	6,45	-0,32	24	0	0	69,1	57,6	11,59	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,073	4,95	4,97	4,88	4,97	-0,09	24	0	0	72,7	57,8	14,94	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,074	4,71	4,74	4,64	4,74	-0,1	24	0	0	72,4	57,6	14,82	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,078	6,11	6,2	5,93	6,2	-0,27	24	0	0	69,7	57,5	12,2	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,084	6,71	6,81	6,47	6,78	-0,31	24	0	0	69,7	57,5	12,19	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,081	6,61	6,7	6,37	6,7	-0,33	24	0	0	69,8	57,8	12,07	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,074	6,52	6,62	6,28	6,61	-0,33	24	0	0	69,2	58,2	11,05	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,068	6,56	6,68	6,32	6,67	-0,35	24	0	0	68,7	58,2	10,49	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,073	5,76	5,83	5,64	5,83	-0,19	24	0	0	68,4	56,2	12,21	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,072	6,12	6,21	5,91	6,21	-0,3	24	0	0	68,8	57,1	11,71	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,081	5,74	5,78	5,62	5,78	-0,16	24	0	0	70,7	57	13,63	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,08	4,41	4,4	4,35	4,4	-0,05	24	0	0	74,6	56,9	17,62	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,078	4,64	4,66	4,58	4,66	-0,08	24	0	0	73,1	57	16,17	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,076	5,39	5,44	5,27	5,44	-0,17	24	0	0	70,4	56,6	13,79	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,075	5,84	5,9	5,7	5,9	-0,2	24	0	0	68,7	56,2	12,53	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,071	4,93	4,99	4,85	4,98	-0,13	24	0	0	68	53,3	14,72	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,069	5,63	5,75	5,53	5,73	-0,2	24	0	0	64,3	52	12,25	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,077	5,12	5,24	5,05	5,24	-0,19	24	0	0	71,5	56,6	14,89	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,083	5,06	5,19	4,98	5,19	-0,21	24	0	0	71,9	56,1	15,78	0,7	0,7	-
Итого:	2,341	176,35	178,5	172,29	178,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,341														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2024	2,243	202,7	208,78	199,36	207,45
20.04.2024	4,584	379,05	387,28	371,65	385,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:09:42