

#297208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,059	26,91	28,1	26,27	27,46	-1,19	24	0	0	73,8	71,6	2,28	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,07	24,94	25,97	24,32	25,36	-1,04	24	0	0	73,7	70,7	3,01	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,039	31,77	33,02	31,04	32,28	-1,24	24	0	0	73,8	72,4	1,37	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,036	31,83	33,01	31,08	32,27	-1,19	24	0	0	74,1	72,9	1,25	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,059	33,61	34,77	32,79	33,98	-1,19	24	0	0	73,8	72	1,84	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,094	33,99	35,21	33,19	34,42	-1,23	24	0	0	73,7	70,8	2,85	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,09	31,74	33,12	31,01	32,4	-1,39	24	0	0	73,9	70,9	2,99	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,113	25,19	26,22	24,59	25,64	-1,05	24	0	0	74,2	69,6	4,57	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,112	30,25	31,53	29,54	30,82	-1,28	24	0	0	74	70,2	3,74	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,079	30,52	31,78	29,81	31,08	-1,27	24	0	0	74	71,3	2,63	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,074	29,56	30,72	28,84	30,01	-1,17	24	0	0	74	71,4	2,57	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,074	29,77	30,89	29,07	30,2	-1,13	24	0	0	73,8	71,4	2,45	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,083	30,86	32	30,15	31,3	-1,15	24	0	0	74,7	72	2,74	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,087	30,56	31,95	29,87	31,26	-1,39	24	0	0	73,1	70,3	2,87	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,104	31,26	32,65	30,53	31,93	-1,4	24	0	0	74	70,7	3,36	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,108	32,32	33,64	31,55	32,88	-1,33	24	0	0	74	70,7	3,35	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,083	32,01	33,27	31,29	32,55	-1,26	24	0	0	74,1	71,5	2,57	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,071	28,65	29,74	27,98	29,07	-1,09	24	0	0	73,7	71,4	2,38	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,08	30,1	31,22	29,38	30,5	-1,12	24	0	0	74,9	72,3	2,59	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,077	29,81	30,87	29,09	30,15	-1,06	24	0	0	74,3	71,7	2,52	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,044	18,4	19,04	17,97	18,61	-0,64	24	0	0	74,8	72,6	2,27	0,7	0,7	-
11.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,8	70,1	3,64	0,7	0,7	-
12.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,9	70	3,87	0,7	0,7	-
13.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,7	71,6	2,18	0,7	0,7	-
14.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,6	71,1	2,44	0,7	0,7	-
15.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,8	71,6	2,19	0,7	0,7	-
16.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	74	71,7	2,29	0,7	0,7	-
17.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	74,1	71,3	2,83	0,7	0,7	-
18.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	74	71	3,07	0,7	0,7	-
19.04.2026	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,9	71,1	2,85	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,026	1,45	1,39	1,45	1,39	0,06	24	0	0	72,4	54,5	17,91	0,7	0,7	-
Итого:	1,662	625,5	650,11	610,81	635,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,662														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	58,44	6050,67	6116,25	5929,4	6035,24
20.04.2026	60,102	6676,17	6766,36	6540,21	6670,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:15:06