

#131054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,065	5,59	5,76	5,49	5,75	-0,26	24	0	0	67	55,2	11,77	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,065	4,74	4,83	4,69	4,83	-0,14	24	0	0	70,8	56,6	14,18	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,064	4,58	4,64	4,58	4,64	-0,06	24	0	0	70,9	56,6	14,3	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,068	4,79	4,84	4,77	4,84	-0,07	24	0	0	70,9	56,4	14,53	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,063	4,03	4,05	4,01	4,05	-0,04	24	0	0	70,5	55,8	14,62	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,04	2,34	2,55	2,28	2,53	-0,25	24	0	0	70,9	53,4	17,51	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,1	6,17	6,31	6,05	6,3	-0,25	24	0	0	70,9	55	15,94	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,077	5,24	5,34	5,16	5,34	-0,18	24	0	0	70,9	56,9	14,05	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,076	5,05	5,12	4,99	5,12	-0,13	24	0	0	71	56,6	14,4	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,079	5,26	5,3	5,17	5,3	-0,13	24	0	0	71,2	56,5	14,72	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,092	5,71	5,74	5,6	5,74	-0,14	24	0	0	71	55,4	15,63	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,088	5,62	5,64	5,52	5,64	-0,12	24	0	0	70,8	55,3	15,47	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,1	6,29	6,7	6,16	6,68	-0,52	24	0	0	69,4	53,7	15,7	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,106	5,88	5,98	5,8	5,97	-0,17	24	0	0	71,3	53,6	17,73	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,075	5,17	5,23	5,11	5,23	-0,12	24	0	0	70,9	56,8	14,11	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,078	7,15	7,28	6,97	7,23	-0,26	24	0	0	65,9	54,9	10,95	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,081	5,65	5,7	5,51	5,7	-0,19	24	0	0	71,4	56,3	15,03	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,102	5,95	6	5,85	6	-0,15	24	0	0	71,9	55	16,91	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,098	6,11	6,14	5,99	6,13	-0,14	24	0	0	71,8	55,5	16,31	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,1	5,85	5,85	5,73	5,85	-0,12	24	0	0	72,1	55	17,05	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,096	5,98	5,98	5,85	5,98	-0,13	24	0	0	71,4	55,2	16,2	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,073	4,89	4,88	4,83	4,88	-0,05	24	0	0	71,7	56,9	14,82	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,073	4,89	4,9	4,87	4,9	-0,03	24	0	0	71,6	56,8	14,85	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,078	5,1	5,1	5	5,1	-0,1	24	0	0	71,3	56,1	15,2	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,078	5,23	5,23	5,13	5,23	-0,1	24	0	0	70,5	55,9	14,65	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,081	5,1	5,23	5	5,23	-0,23	24	0	0	70,5	53,9	16,62	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,09	4,63	4,63	4,55	4,63	-0,08	24	0	0	70,9	50,7	20,14	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,082	4,41	4,4	4,34	4,4	-0,06	24	0	0	71	51,4	19,61	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,057	3,14	3,73	3,13	3,73	-0,6	24	0	0	70,3	51,7	18,56	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,066	3,54	3,59	3,54	3,59	-0,05	24	0	0	71,3	52,7	18,6	0,7	0,7	-
Итого:	2,391	154,08	156,67	151,67	156,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,391														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2025	31,212	2206,05	2226,39	2174,73	2223,21
20.05.2025	33,603	2360,13	2383,06	2326,4	2379,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 9:56:30