

#134065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,08	3,87	3,93	3,85	3,93	-0,08	24	0	0	71	49,8	21,24	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,066	3,34	3,38	3,33	3,38	-0,05	24	0	0	71	51	19,98	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,067	3,59	3,63	3,58	3,63	-0,05	24	0	0	70,7	51,4	19,32	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,077	3,89	3,94	3,85	3,94	-0,09	24	0	0	70,9	50,6	20,36	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,073	3,79	3,82	3,77	3,82	-0,05	24	0	0	70,8	50,8	19,99	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,064	3,41	3,41	3,4	3,41	-0,01	24	0	0	70,7	51,2	19,47	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,056	3,15	3,12	3,15	3,12	0,03	24	0	0	70,4	52,2	18,17	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,06	3,17	3,16	3,17	3,16	0,01	24	0	0	71,3	51,6	19,75	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,071	3,37	3,91	3,36	3,91	-0,55	24	0	0	71,4	50,3	21,15	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,064	3,34	3,37	3,34	3,37	-0,03	24	0	0	71,2	52,1	19,11	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,069	4,25	4,32	4,21	4,32	-0,11	24	0	0	66,8	49,8	17,01	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,076	3,89	3,92	3,86	3,92	-0,06	24	0	0	70,7	50,7	20,02	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,054	3,04	2,99	3,04	2,99	0,05	24	0	0	70,7	52,5	18,15	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,055	3,17	3,11	3,17	3,11	0,06	24	0	0	70,2	52,4	17,78	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,059	3,29	3,24	3,29	3,24	0,05	24	0	0	70,4	52	18,35	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,059	3,21	3,16	3,2	3,16	0,04	24	0	0	70,7	51,5	19,26	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,061	3,26	3,2	3,26	3,2	0,06	24	0	0	70,6	51,6	18,99	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,07	3,62	3,53	3,59	3,53	0,06	24	0	0	70,8	50,9	19,88	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,064	3,56	3,46	3,54	3,46	0,08	24	0	0	70,3	51,4	18,97	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,061	3,35	3,24	3,35	3,24	0,11	24	0	0	70,3	51,9	18,41	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,061	3,49	3,4	3,48	3,4	0,08	24	0	0	70,1	51,6	18,45	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,064	3,51	3,46	3,51	3,46	0,05	24	0	0	69,8	51,2	18,59	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,064	3,59	3,53	3,56	3,53	0,03	24	0	0	70	50,9	19,08	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,078	4,03	3,96	4	3,96	0,04	24	0	0	70,5	50,2	20,31	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,073	3,97	3,92	3,92	3,92	0	24	0	0	70,4	51,1	19,35	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,065	3,58	3,5	3,57	3,5	0,07	24	0	0	70,2	51,2	18,92	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,056	3,2	3,1	3,2	3,1	0,1	24	0	0	69,8	52,1	17,75	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,055	3,24	3,13	3,24	3,13	0,11	24	0	0	70,1	52,3	17,83	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,053	3,2	3,07	3,2	3,07	0,13	24	0	0	70	52,4	17,64	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,057	3,78	3,7	3,78	3,7	0,08	24	0	0	66,9	51,5	15,39	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,06	3,36	3,24	3,36	3,24	0,12	24	0	0	70,4	52	18,42	0,7	0,7	-
Итого:	1,992	108,51	107,85	108,13	107,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,992														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2025	33,603	2360,13	2383,06	2326,4	2379,75
20.06.2025	35,595	2468,64	2490,91	2434,53	2487,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 11:51:45