

# #21078#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,1	35,2	1,88	0,7	0,7	-
20.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,6	35,8	1,82	0,7	0,7	-
21.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,2	36,4	1,8	0,7	0,7	-
22.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,5	36,9	1,52	0,7	0,7	-
23.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,4	36,7	1,69	0,7	0,7	-
24.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38	36,3	1,62	0,7	0,7	-
25.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,8	36,2	1,64	0,7	0,7	-
26.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,9	36,1	1,78	0,7	0,7	-
27.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38	36,2	1,9	0,7	0,7	-
28.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,9	35,2	1,65	0,7	0,7	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,8	35,4	1,43	0,7	0,7	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,5	35,6	1,87	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,4	35,7	1,73	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,1	35,3	1,84	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36	34,2	1,86	0,7	0,7	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,4	34,5	1,89	0,7	0,7	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,3	34,6	1,78	0,7	0,7	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37	35,1	1,95	0,7	0,7	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,1	35,2	1,88	0,7	0,7	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,3	35,5	1,77	0,7	0,7	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,8	35,8	1,92	0,7	0,7	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,3	36,3	2,04	0,7	0,7	-
11.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,3	36,5	1,82	0,7	0,7	-
12.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,1	36,2	1,91	0,7	0,7	-
13.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,5	36	1,56	0,7	0,7	-
14.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,6	35,8	1,85	0,7	0,7	-
15.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,7	36,1	1,65	0,7	0,7	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,5	36,8	1,67	0,7	0,7	-
17.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,5	36,7	1,77	0,7	0,7	-
18.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	38,1	36,3	1,81	0,7	0,7	-
19.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,4	35,5	1,84	0,7	0,7	-
20.07.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,5	34,8	1,76	0,7	0,7	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.06.2023	0,003	17,01	20,16	16,5	19,71
20.07.2023	0,003	17,01	20,16	16,5	19,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 11:55:22