

#142514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 19.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,075	3,77	3,63	3,76	3,63	0,13	24	0	0	71	50,6	20,36	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,069	3,68	3,52	3,65	3,52	0,13	24	0	0	70,8	50,9	19,96	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,057	3,11	2,94	3,11	2,94	0,17	24	0	0	70,7	51,6	19,09	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,058	3,39	3,22	3,39	3,22	0,17	24	0	0	70,3	52,1	18,2	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,059	3,27	3,1	3,27	3,1	0,17	24	0	0	70,9	52,1	18,78	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,08	4,02	3,84	3,98	3,84	0,14	24	0	0	70,9	50,3	20,57	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,068	3,51	3,32	3,49	3,32	0,17	24	0	0	70,8	50,8	20	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,08	3,96	3,78	3,93	3,78	0,15	24	0	0	70,7	49,6	21,1	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,08	3,94	3,75	3,9	3,75	0,15	24	0	0	70,7	50	20,74	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,056	3,17	2,98	3,17	2,98	0,19	24	0	0	70,6	52	18,54	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,052	3,11	2,94	3,11	2,94	0,17	24	0	0	69,9	52,2	17,74	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,056	3,12	2,96	3,12	2,96	0,16	24	0	0	69,5	51,6	17,89	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,06	3,29	3,11	3,27	3,11	0,16	24	0	0	69,6	51,2	18,38	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,058	3,37	3,19	3,37	3,19	0,18	24	0	0	69,5	51,8	17,63	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,08	4,1	3,92	4,08	3,92	0,16	24	0	0	69,7	49,7	20,06	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,082	4,08	3,88	4,03	3,88	0,15	24	0	0	69,7	49,1	20,56	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,05	2,84	2,64	2,84	2,64	0,2	24	0	0	69,8	51,8	18,03	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,048	2,9	2,71	2,9	2,71	0,19	24	0	0	69,7	52	17,68	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,054	3,07	2,87	3,07	2,87	0,2	24	0	0	69,7	51,7	18,02	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,059	3,31	3,11	3,31	3,11	0,2	24	0	0	69,6	51,4	18,14	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,061	3,3	3,11	3,29	3,11	0,18	24	0	0	70	51,2	18,77	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,074	3,84	3,63	3,83	3,63	0,2	24	0	0	69,8	50,3	19,51	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,08	4	3,81	3,94	3,81	0,13	24	0	0	69,8	49,5	20,26	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,049	2,87	2,65	2,87	2,65	0,22	24	0	0	69,7	52,2	17,45	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,053	2,94	2,73	2,94	2,73	0,21	24	0	0	69,9	51,9	18	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,053	2,94	2,73	2,94	2,73	0,21	24	0	0	69,9	51,8	18,09	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,057	3,32	3,12	3,32	3,12	0,2	24	0	0	69,4	51,6	17,78	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,062	3,36	3,17	3,35	3,17	0,18	24	0	0	69,6	50,9	18,68	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,073	3,7	3,5	3,68	3,5	0,18	24	0	0	70	50,1	19,95	0,7	0,7	-
Итого:	1,843	99,28	93,86	98,91	93,86	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,843														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2025	35,595	2468,64	2490,91	2434,53	2487,6
19.07.2025	37,512	2571,66	2588,33	2537,14	2585,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 13:54:17