

#90788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.06.2024	0,068	5,31	5,19	5,24	5,19	0,05	24	0	0	69,5	56,8	12,69	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,078	5,76	5,64	5,68	5,64	0,04	24	0	0	69,5	56,3	13,16	0,7	0,7	-
24.06.2024	0,076	5,63	5,52	5,55	5,52	0,03	24	0	0	69,5	56,8	12,78	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,072	5,33	5,21	5,24	5,21	0,03	24	0	0	69,6	57,3	12,32	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,064	5,05	4,92	5,03	4,92	0,11	24	0	0	69,6	57	12,61	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,062	4,77	4,63	4,75	4,63	0,12	24	0	0	69,6	56,3	13,26	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,058	4,66	4,52	4,66	4,52	0,14	24	0	0	69,3	56,1	13,17	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,063	4,95	4,82	4,92	4,82	0,1	24	0	0	69,4	55,7	13,74	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,054	4,6	4,47	4,59	4,47	0,12	24	0	0	69,4	56,3	13,13	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,059	4,6	4,47	4,6	4,47	0,13	24	0	0	69,5	56,2	13,3	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,06	4,86	4,72	4,82	4,72	0,1	24	0	0	69,7	56	13,62	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,069	5,13	5	5,08	5	0,08	24	0	0	69,5	56	13,48	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,07	5,07	4,94	5,03	4,94	0,09	24	0	0	69,6	56,2	13,35	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,073	5,35	5,25	5,3	5,25	0,05	24	0	0	69,2	56,2	13,03	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,07	5,3	5,17	5,23	5,17	0,06	24	0	0	69,3	56,1	13,17	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,068	5,17	5,05	5,11	5,05	0,06	24	0	0	69,6	55,8	13,7	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,062	5,51	5,41	5,47	5,39	0,08	24	0	0	67,8	56,4	11,45	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,065	5,2	5,09	5,14	5,09	0,05	24	0	0	69,8	56,9	12,82	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,062	5,14	5,03	5,1	5,03	0,07	24	0	0	69,4	56,8	12,6	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,063	4,98	4,85	4,97	4,85	0,12	24	0	0	69,6	56,7	12,87	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,061	4,92	4,8	4,91	4,8	0,11	24	0	0	69,6	56,9	12,68	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,064	5,1	4,99	5,05	4,99	0,06	24	0	0	69,6	56,5	13,01	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,058	5,01	4,88	4,96	4,88	0,08	24	0	0	69,4	57	12,36	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,062	4,95	4,82	4,92	4,82	0,1	24	0	0	69,6	56,6	13,04	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,059	4,82	4,7	4,79	4,7	0,09	24	0	0	69,6	56,5	13,04	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,061	4,92	4,79	4,89	4,79	0,1	24	0	0	69,7	56,7	12,97	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,062	5,49	5,39	5,42	5,38	0,04	24	0	0	68,6	56,6	12,03	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,082	6,33	6,24	6,2	6,22	-0,02	24	0	0	68,8	55,6	13,24	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,078	5,88	5,77	5,77	5,77	0	24	0	0	69,6	56	13,68	0,7	0,7	-
Итого:	1,903	149,79	146,28	148,42	146,23	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,903														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.06.2024	8,951	707,61	714,82	695,7	713,28
20.07.2024	10,854	857,4	861,1	844,12	859,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:02:54