

#93027#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,069	5,39	5,27	5,33	5,27	0,06	24	0	0	69,8	56,3	13,44	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,066	5,21	5,09	5,15	5,09	0,06	24	0	0	69,6	56,7	12,91	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,068	5,17	5,05	5,12	5,05	0,07	24	0	0	69,5	56,9	12,66	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,07	5,38	5,26	5,29	5,26	0,03	24	0	0	69,6	56,5	13,15	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,071	5,4	5,27	5,29	5,27	0,02	24	0	0	69,7	56,8	12,95	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,077	5,69	5,59	5,58	5,59	-0,01	24	0	0	69,6	56,5	13,04	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,073	5,56	5,45	5,46	5,45	0,01	24	0	0	69,6	56,4	13,15	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,074	5,6	5,49	5,51	5,49	0,02	24	0	0	69,3	56,4	12,88	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,075	5,85	5,76	5,71	5,76	-0,05	24	0	0	69,4	56,7	12,72	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,071	5,73	5,66	5,63	5,66	-0,03	24	0	0	68,9	57	11,94	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,074	5,55	5,5	5,44	5,5	-0,06	24	0	0	69,5	56,7	12,8	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,072	5,31	5,29	5,23	5,29	-0,06	24	0	0	69,4	56,3	13,08	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,069	5,43	5,39	5,32	5,39	-0,07	24	0	0	69,6	56,4	13,16	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,071	5,6	5,52	5,51	5,52	-0,01	24	0	0	69,4	56,3	13,07	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,07	5,51	5,41	5,43	5,41	0,02	24	0	0	69,6	56	13,66	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,067	5,18	5,07	5,15	5,07	0,08	24	0	0	69,4	56,8	12,63	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,061	4,63	4,51	4,58	4,51	0,07	24	0	0	67,4	54,3	13,19	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,06	4,52	4,42	4,52	4,42	0,1	24	0	0	66,6	52,7	13,88	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,063	4,31	4,18	4,31	4,18	0,13	24	0	0	67	52,7	14,28	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,062	4,43	4,3	4,43	4,3	0,13	24	0	0	67	52,3	14,72	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,069	4,65	4,53	4,63	4,53	0,1	24	0	0	66,9	51,4	15,52	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,07	4,74	4,62	4,69	4,62	0,07	24	0	0	66,8	51	15,82	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,056	4,3	4,17	4,3	4,17	0,13	24	0	0	67,2	53	14,21	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,064	4,42	4,29	4,41	4,29	0,12	24	0	0	67,2	52,1	15,13	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,058	4,17	4,04	4,17	4,04	0,13	24	0	0	67,1	52,6	14,49	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,058	4,14	4,01	4,14	4,01	0,13	24	0	0	67,5	52,9	14,66	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,065	4,27	4,13	4,27	4,13	0,14	24	0	0	67,6	52	15,62	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,067	4,48	4,36	4,43	4,36	0,07	24	0	0	67,4	51,4	15,98	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,068	4,42	4,29	4,4	4,29	0,11	24	0	0	67,6	51,6	15,99	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,06	4,16	4,03	4,16	4,03	0,13	24	0	0	67,5	52,8	14,67	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,057	4,13	4	4,13	4	0,13	24	0	0	67,4	52,7	14,68	0,7	0,7	-
Итого:	2,075	153,33	149,95	151,72	149,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,075														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2024	10,854	857,4	861,1	844,12	859,51
20.08.2024	12,929	1010,73	1011,05	995,84	1009,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2024 12:05:27