

#95352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,055	4,04	3,89	4,04	3,89	0,15	24	0	0	67,3	52,6	14,7	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,063	4,8	4,75	4,79	4,75	0,04	24	0	0	67,4	53,4	14,03	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,073	5,3	5,42	5,23	5,42	-0,19	24	0	0	69,1	55	14,15	0,7	0,7	-
24.08.2024	0,074	5,29	5,41	5,23	5,41	-0,18	24	0	0	69,5	54,8	14,69	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,066	5,01	5,08	4,96	5,08	-0,12	24	0	0	69,5	55,2	14,29	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,065	4,78	4,76	4,75	4,76	-0,01	24	0	0	69,6	55,9	13,68	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,067	4,84	4,76	4,84	4,76	0,08	24	0	0	69,4	55,9	13,52	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,066	4,77	4,65	4,75	4,65	0,1	24	0	0	69,7	55,7	14,01	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,066	4,65	4,52	4,65	4,52	0,13	24	0	0	70,1	56	14,15	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,071	5,28	5,15	5,19	5,15	0,04	24	0	0	70,1	55,6	14,54	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,086	5,93	5,84	5,83	5,82	0,01	24	0	0	70	54,8	15,2	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,069	5,43	5,31	5,34	5,31	0,03	24	0	0	70	56,4	13,61	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,068	5,11	4,97	5,05	4,97	0,08	24	0	0	69,7	56,2	13,48	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,061	4,61	4,44	4,59	4,44	0,15	24	0	0	69,8	55,8	14,02	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,062	4,83	4,65	4,82	4,65	0,17	24	0	0	69,4	55,7	13,75	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,063	4,63	4,46	4,63	4,46	0,17	24	0	0	69,8	56	13,79	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,064	4,92	4,75	4,87	4,75	0,12	24	0	0	69,7	55,6	14,12	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,067	4,85	4,69	4,79	4,69	0,1	24	0	0	69,9	55,4	14,54	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,067	4,89	4,73	4,82	4,73	0,09	24	0	0	69,6	55,1	14,53	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,056	4,27	4,14	4,27	4,14	0,13	24	0	0	69,8	55,9	13,95	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,063	4,48	4,43	4,48	4,43	0,05	24	0	0	69,9	55,8	14,11	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,068	5,04	5,05	4,99	5,05	-0,06	24	0	0	68,3	55,2	13,19	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,07	5,01	4,99	4,96	4,99	-0,03	24	0	0	69,8	55,5	14,35	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,074	4,91	4,87	4,88	4,87	0,01	24	0	0	70	55,8	14,25	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,078	5,26	5,22	5,17	5,22	-0,05	24	0	0	69,9	55,3	14,63	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,079	5,31	5,26	5,22	5,26	-0,04	24	0	0	70,1	55,1	15,02	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,071	5,08	5	5,03	5	0,03	24	0	0	69,8	55,6	14,16	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,072	4,92	4,84	4,89	4,84	0,05	24	0	0	69,8	56	13,78	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,068	5,01	4,93	4,97	4,93	0,04	24	0	0	69,7	56,2	13,45	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,072	5,19	5,1	5,1	5,1	0	24	0	0	70	56	14,05	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,069	5,18	5,09	5,08	5,09	-0,01	24	0	0	69,9	56	13,84	0,7	0,7	-
Итого:	2,113	153,62	151,15	152,21	151,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,113														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2024	12,929	1010,73	1011,05	995,84	1009,46
20.09.2024	15,042	1164,35	1162,2	1148,05	1160,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:24:29