

#31724#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882

Заводской номер счётчика 00122838	Показания прибора, Гкал 20.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,003	0,003	0

Подпись исполнителя _____



#31514#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 4882
 Порядковый номер 4780
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122838
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,6	42,5	-0,89	0,7	0,7
22.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,2	43,2	-1,03	0,7	0,7
23.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,4	43,6	-1,19	0,7	0,7
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,6	43,1	-1,43	0,7	0,7
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,2	42,7	-1,52	0,7	0,7
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,6	43,1	-1,46	0,7	0,7
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,8	43,2	-1,37	0,7	0,7
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,4	43,7	-1,37	0,7	0,7
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,5	43,9	-1,32	0,7	0,7
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,3	43,6	-1,26	0,7	0,7
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,9	42,4	-1,47	0,7	0,7
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	40,7	42,4	-1,75	0,7	0,7
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	39,5	42,2	-2,7	0,7	0,7
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	36,6	40,6	-3,93	0,7	0,7
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	35,8	40,4	-4,6	0,7	0,7
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	35,1	39,4	-4,32	0,7	0,7
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,7	39,3	-4,61	0,7	0,7
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,8	39,2	-4,39	0,7	0,7
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,5	38,9	-4,39	0,7	0,7
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,8	37,9	-4,04	0,7	0,7
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,6	38,8	-4,13	0,7	0,7
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	37,1	39	-1,81	0,7	0,7
13.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,7	41,2	0,5	0,7	0,7
14.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	42,8	0,58	0,7	0,7
15.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,3	41,3	1,05	0,7	0,7
16.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43	41,6	1,36	0,7	0,7
17.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,9	41	1,87	0,7	0,7
18.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	40,8	1,94	0,7	0,7
19.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,2	40,3	1,96	0,7	0,7
20.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,7	40,6	2,07	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	720	0	-	39,95	41,42	-1,46	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.09.2023	0,003	17,02	20,16	16,51	19,71
20.10.2023	0,003	17,02	20,16	16,51	19,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____