

#49946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	41,7	39,9	1,82	0,7	0,7	-
22.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,8	41,4	1,33	0,7	0,7	-
23.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,6	42,5	1,08	0,7	0,7	-
24.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,7	42,8	0,89	0,7	0,7	-
25.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	42,6	0,73	0,7	0,7	-
26.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,4	41,9	0,54	0,7	0,7	-
27.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,2	42,8	0,45	0,7	0,7	-
28.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,8	43,3	0,46	0,7	0,7	-
29.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,8	42,3	0,42	0,7	0,7	-
30.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43	42,8	0,17	0,7	0,7	-
31.10.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,8	43,6	0,19	0,7	0,7	-
01.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,5	42,3	0,2	0,7	0,7	-
02.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,3	43,1	0,18	0,7	0,7	-
03.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,4	43,2	0,15	0,7	0,7	-
04.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,6	42,4	0,19	0,7	0,7	-
05.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,8	42,6	0,25	0,7	0,7	-
06.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,6	42,5	0,14	0,7	0,7	-
07.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,5	42,4	0,15	0,7	0,7	-
08.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,1	42,9	0,27	0,7	0,7	-
09.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	42,8	42,2	0,59	0,7	0,7	-
10.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43	42,8	0,19	0,7	0,7	-
11.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,4	43,1	0,21	0,7	0,7	-
12.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,7	43,5	0,25	0,7	0,7	-
13.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,4	43,1	0,34	0,7	0,7	-
14.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43	42,7	0,37	0,7	0,7	-
15.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43	42,7	0,32	0,7	0,7	-
16.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	43,9	43,5	0,42	0,7	0,7	-
17.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,4	43,8	0,56	0,7	0,7	-
18.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45,1	44,6	0,49	0,7	0,7	-
19.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45	44,4	0,54	0,7	0,7	-
20.11.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45	43,8	1,29	0,7	0,7	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2023	0,003	17,02	20,16	16,51	19,71
20.11.2023	0,003	17,02	20,16	16,51	19,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 13:37:44