

#102829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2024	0,072	5,34	5,29	5,26	5,29	-0,03	24	0	0	70,3	57,2	13,09	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	0,082	5,8	5,79	5,68	5,79	-0,11	24	0	0	70,2	56,1	14,07	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	0,07	6,1	6,23	5,97	6,21	-0,24	24	0	0	68,1	56,8	11,3	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,072	5,45	5,61	5,35	5,61	-0,26	24	0	0	70	56,9	13,11	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,078	5,62	5,78	5,52	5,78	-0,26	24	0	0	69,8	56,3	13,46	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,068	5,23	5,36	5,15	5,36	-0,21	24	0	0	70,1	56,9	13,21	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,078	5,56	5,7	5,47	5,7	-0,23	24	0	0	69,8	56,4	13,42	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,072	5,3	5,42	5,23	5,42	-0,19	24	0	0	69,7	57,1	12,6	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,07	5,14	5,23	5,09	5,23	-0,14	24	0	0	70	57	13,06	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,081	5,73	5,83	5,62	5,83	-0,21	24	0	0	70	56,3	13,68	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,074	5,6	5,68	5,44	5,68	-0,24	24	0	0	70	56,6	13,44	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,078	5,58	5,66	5,47	5,66	-0,19	24	0	0	69,8	56,3	13,46	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,079	5,77	5,83	5,61	5,83	-0,22	24	0	0	70	56,5	13,48	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,072	5,53	5,59	5,43	5,59	-0,16	24	0	0	69,7	57	12,7	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,078	5,6	5,67	5,47	5,67	-0,2	24	0	0	70	56,2	13,73	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,073	5,5	5,55	5,43	5,55	-0,12	24	0	0	69,5	56,9	12,6	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,074	5,39	5,43	5,29	5,43	-0,14	24	0	0	70,4	56,9	13,44	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,082	5,87	5,91	5,75	5,91	-0,16	24	0	0	70,2	56,4	13,8	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,078	5,84	5,89	5,72	5,89	-0,17	24	0	0	69,7	56,5	13,18	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,079	5,03	5,02	4,96	5,02	-0,06	24	0	0	72,3	56,7	15,55	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,079	4	3,95	3,97	3,95	0,02	24	0	0	76	56,8	19,2	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,074	3,66	3,62	3,66	3,62	0,04	24	0	0	76,3	57,2	19,14	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,079	3,94	3,91	3,9	3,91	-0,01	24	0	0	76,1	56,6	19,57	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,071	4,41	4,42	4,39	4,42	-0,03	24	0	0	72,1	56,8	15,28	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,075	5,57	5,65	5,49	5,65	-0,16	24	0	0	69,5	56,6	12,91	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,081	5,85	5,94	5,73	5,94	-0,21	24	0	0	69,9	56,3	13,61	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,076	5,55	5,61	5,44	5,61	-0,17	24	0	0	70	56,2	13,79	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,076	5,23	5,26	5,15	5,26	-0,11	24	0	0	71	56,1	14,87	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,043	11,15	11,4	10,95	11,21	-0,26	24	0	0	73,1	68,8	4,21	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,067	4,25	4,21	4,24	4,21	0,03	24	0	0	72,2	56,3	15,88	0,7	0,7	-
Итого:	2,231	164,59	166,44	161,83	166,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,231														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2024	17,493	1348,73	1361,18	1327,96	1358,35
20.11.2024	19,724	1513,32	1527,62	1489,79	1524,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:24:15