

# #109238#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	0,074	3,62	3,55	3,62	3,55	0,07	24	0	0	76,4	56,6	19,8	0,7	0,7	0,5
22.11.2024	0,077	3,66	3,6	3,66	3,6	0,06	24	0	0	76,6	56,4	20,21	0,7	0,7	0,5
23.11.2024	0,073	3,76	3,7	3,76	3,7	0,06	24	0	0	75,7	56,8	18,85	0,7	0,7	0,5
24.11.2024	0,08	4,02	3,98	4	3,98	0,02	24	0	0	75	56,6	18,4	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,073	5,13	5,13	5,09	5,13	-0,04	24	0	0	70,4	56,7	13,71	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,071	5,16	5,14	5,1	5,14	-0,04	24	0	0	70	56,4	13,58	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,07	5,39	5,39	5,32	5,39	-0,07	24	0	0	69,5	56,5	12,96	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,074	5,31	5,3	5,24	5,3	-0,06	24	0	0	70	56,4	13,62	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,074	5,47	5,46	5,36	5,46	-0,1	24	0	0	70	56,6	13,37	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,078	5,49	5,47	5,4	5,47	-0,07	24	0	0	70,1	56,5	13,64	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,081	4,96	4,91	4,9	4,91	-0,01	24	0	0	72,3	56,3	16,01	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,074	4,48	4,42	4,46	4,42	0,04	24	0	0	72,6	56,7	15,89	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,071	4,98	4,95	4,93	4,95	-0,02	24	0	0	70,6	56,5	14,1	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,076	4,27	4,2	4,25	4,2	0,05	24	0	0	73,7	56,7	17,01	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,085	4,71	4,65	4,68	4,65	0,03	24	0	0	73,5	55,6	17,9	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,075	4,22	4,14	4,2	4,14	0,06	24	0	0	74,4	56,7	17,7	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,088	4,1	4	4,06	4	0,06	24	0	0	76,4	55,5	20,9	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,081	4,15	4,07	4,13	4,07	0,06	24	0	0	74,8	56,2	18,69	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,074	4,14	4,04	4,12	4,04	0,08	24	0	0	74,4	56,9	17,46	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,086	4,13	4,03	4,09	4,03	0,06	24	0	0	77	55,7	21,28	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,08	4,23	4,14	4,21	4,14	0,07	24	0	0	74,6	56,2	18,34	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,073	4,04	3,96	4,03	3,96	0,07	24	0	0	74,7	56,8	17,97	0,7	0,7	-
13.12.2024	0,081	3,6	3,51	3,57	3,51	0,06	24	0	0	78,1	56,3	21,88	0,7	0,7	-
14.12.2024	0,101	4,08	4	4,01	4	0,01	24	0	0	78	54,2	23,79	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,079	4,3	4,25	4,27	4,25	0,02	24	0	0	73,5	56	17,53	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,075	5,17	5,18	5,06	5,18	-0,12	24	0	0	70,7	56,2	14,51	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,073	5,31	5,33	5,24	5,33	-0,09	24	0	0	69,5	56,1	13,37	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,071	5,19	5,24	5,12	5,24	-0,12	24	0	0	69,8	56,4	13,38	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,071	5,19	5,24	5,12	5,24	-0,12	24	0	0	69,8	56,4	13,38	0,7	0,7	-
Итого:	2,239	132,26	130,98	131	130,98	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,239														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2024	19,724	1513,32	1527,62	1489,79	1524,58
19.12.2024	21,963	1645,58	1658,6	1620,79	1655,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.12.2024 7:28:02