

#112868#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,089	5,62	5,7	5,53	5,7	-0,17	24	0	0	70,6	55	15,64	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,081	5,12	5,15	5,02	5,15	-0,13	24	0	0	71,4	56	15,48	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,086	5,23	5,27	5,15	5,27	-0,12	24	0	0	71,5	55,2	16,35	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,074	4,71	4,72	4,64	4,72	-0,08	24	0	0	71,4	56,2	15,17	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,077	3,86	3,84	3,84	3,84	0	24	0	0	75,3	56,8	18,53	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,073	4,24	4,24	4,21	4,24	-0,03	24	0	0	73,8	56,7	17,11	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,072	4,91	4,92	4,85	4,92	-0,07	24	0	0	71,5	57	14,59	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,069	5,04	5,06	4,95	5,06	-0,11	24	0	0	70,9	56,8	14,13	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,082	5,86	5,92	5,74	5,92	-0,18	24	0	0	69,7	55,6	14,05	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,076	5,2	5,23	5,09	5,23	-0,14	24	0	0	71,4	56,8	14,61	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,076	5,58	5,6	5,43	5,6	-0,17	24	0	0	70,8	57,1	13,67	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,087	5,66	5,7	5,6	5,7	-0,1	24	0	0	70,5	56	14,51	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,074	4,88	4,89	4,83	4,89	-0,06	24	0	0	70,7	56,6	14,11	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,081	4,8	4,8	4,74	4,8	-0,06	24	0	0	72,6	56,3	16,28	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,086	3,71	3,67	3,69	3,67	0,02	24	0	0	77,7	55,5	22,13	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,078	3,27	3,23	3,25	3,23	0,02	24	0	0	79,1	55,8	23,22	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,075	3,14	3,11	3,14	3,11	0,03	24	0	0	79,6	56,6	22,95	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,079	3,48	3,46	3,45	3,46	-0,01	24	0	0	77,6	55,7	21,94	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,069	4,61	4,65	4,6	4,65	-0,05	24	0	0	71	56,4	14,57	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,079	4,47	4,48	4,42	4,48	-0,06	24	0	0	72,6	55,3	17,32	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,07	3,57	3,56	3,57	3,56	0,01	24	0	0	75,6	56,2	19,46	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,079	3,96	3,98	3,95	3,98	-0,03	24	0	0	74,9	55,5	19,33	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,083	3,75	3,74	3,7	3,74	-0,04	24	0	0	77,4	55,9	21,43	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,076	3,48	3,47	3,46	3,47	-0,01	24	0	0	78,1	56	22,03	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,079	3,62	3,62	3,61	3,62	-0,01	24	0	0	77,6	56,6	21	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,095	4,44	4,46	4,38	4,46	-0,08	24	0	0	76,7	55,1	21,59	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,079	4,78	4,81	4,73	4,81	-0,08	24	0	0	72,4	55,9	16,43	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,076	5,03	5,09	4,95	5,09	-0,14	24	0	0	72	56,6	15,38	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,077	5,08	5,13	5	5,13	-0,13	24	0	0	71,8	56,8	15	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,078	5,39	5,45	5,28	5,45	-0,17	24	0	0	70,8	56,6	14,24	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,074	4,79	4,84	4,74	4,84	-0,1	24	0	0	71,9	56,9	14,96	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,077	3,88	3,88	3,87	3,88	-0,01	24	0	0	75,6	56,6	18,93	0,7	0,7	-
Итого:	2,506	145,16	145,67	143,41	145,67	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,506														

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	21,969	1645,73	1658,76	1620,92	1655,72
20.01.2025	24,475	1790,89	1804,43	1764,33	1801,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 12:50:42