

#126684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолуцкая 24-30, Калининград

4342

6826

ВКТ-7

00247966

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,901	-0,198	212,99	217,18	210,07	215,12	-5,05	24	0	0	54,4	44,3	10,09	0,6	0,4	-
25.03.2025	1,899	-0,203	213,32	217,49	210,3	215,43	-5,13	24	0	0	54,8	44,7	10,11	0,6	0,4	-
26.03.2025	1,833	-0,195	212,66	216,86	209,86	214,91	-5,05	24	0	0	53,4	43,6	9,76	0,6	0,4	-
27.03.2025	1,867	-0,195	212,41	216,57	209,56	214,53	-4,97	24	0	0	54,1	44,1	9,94	0,6	0,4	-
28.03.2025	1,645	-0,195	211,67	216,01	209	214,14	-5,14	24	0	0	51,8	42,9	8,91	0,6	0,4	-
29.03.2025	1,57	-0,19	211,52	215,85	208,92	213,96	-5,04	24	0	0	51,2	42,6	8,51	0,6	0,4	-
30.03.2025	1,71	-0,19	203,25	207,36	200,54	205,43	-4,89	23	0	0	53,5	44	9,58	0,6	0,4	-
31.03.2025	1,768	-0,202	211,64	215,92	208,83	213,95	-5,12	24	0	0	53,4	43,9	9,52	0,6	0,4	-
01.04.2025	1,873	-0,199	211,68	215,9	208,77	213,86	-5,09	24	0	0	54,2	44,2	10,03	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,728	-0,2	211,25	215,53	208,51	213,59	-5,08	24	0	0	52,9	43,6	9,33	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,61	-0,197	210,82	215,18	208,14	213,27	-5,13	24	0	0	51,8	43,1	8,79	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,728	-0,198	210,92	215,21	208,18	213,28	-5,1	24	0	0	52,8	43,4	9,36	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,168	-0,213	212,02	216,05	208,72	213,82	-5,1	24	0	0	58,1	46,6	11,51	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,274	-0,217	212,08	216,06	208,7	213,81	-5,11	24	0	0	58,9	46,8	12,03	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,126	-0,203	218,82	222,73	215,58	220,52	-4,94	24	0	0	56,6	45,7	10,9	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,117	-0,203	219,29	223,29	216,06	221,08	-5,02	24	0	0	56,6	45,7	10,84	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,085	-0,212	218,88	222,99	215,66	220,81	-5,15	24	0	0	56,2	45,5	10,72	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,218	-0,212	218,35	222,31	214,95	220,02	-5,07	24	0	0	57,9	46,5	11,39	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,904	-0,202	217,1	221,25	214,12	219,18	-5,06	24	0	0	54,2	44,3	9,94	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,788	-0,196	215,97	220,19	213,12	218,19	-5,07	24	0	0	53	43,6	9,41	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,471	-0,187	215,02	219,4	212,55	217,56	-5,01	24	0	0	49,7	41,8	7,89	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,287	-0,184	214,37	218,87	212,05	217,13	-5,08	24	0	0	47,9	40,9	7,03	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,629	-0,086	94,75	96,81	93,65	95,98	-2,33	24	0	1	50	42,3	7,72	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28	30,4	-2,46	0,6	0,4	-
Итого:	41,199	0	4790,78	4885,01	4725,84	4839,57	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,199															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

575

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	134,214	12928,07	13152,54	12727,06	13018,51
16.04.2025	175,413	17718,85	18037,55	17452,9	17858,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:38:32