

#125675#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО Мастер

Адрес: Великолукская, 24-30

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00247966

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xVDCF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	61,68	56,17	5,51	40,74	40,01	32,65	32,17	7,84	4,2	3,8	0,659	0,441	24	0	
24.03.2025	62,09	56,53	5,56	40,61	39,89	32,6	32,12	7,77	4,2	3,8	0,664	0,441	24	0	
25.03.2025	62,05	56,48	5,57	40,8	40,08	32,59	32,11	7,97	4,2	3,8	0,674	0,451	24	0	
26.03.2025	62,11	56,51	5,6	41,06	40,37	32,53	32,05	8,32	4,2	3,8	0,697	0,472	24	0	
27.03.2025	62,11	56,53	5,58	40,76	40,05	32,55	32,07	7,98	4,2	3,8	0,674	0,452	24	0	
28.03.2025	62,21	56,66	5,55	39,85	39,12	32,55	32,07	7,05	4,2	3,8	0,618	0,4	24	0	
29.03.2025	62,25	56,75	5,5	41,05	40,3	32,57	32,09	8,21	4,2	3,8	0,686	0,469	24	0	
30.03.2025	62,21	56,73	5,48	39	38,32	31,17	30,71	7,61	4,2	3,8	0,643	0,433	23	0	
31.03.2025	62,17	56,62	5,55	40,11	39,39	32,53	32,05	7,34	4,2	3,8	0,633	0,416	24	0	
01.04.2025	61,97	56,41	5,56	40,53	39,81	32,5	32,02	7,79	4,2	3,8	0,662	0,44	24	0	
02.04.2025	62,17	56,62	5,55	40,88	40,16	32,51	32,03	8,13	4,2	3,8	0,685	0,46	24	0	
03.04.2025	62,18	56,68	5,5	40,33	39,62	32,56	32,08	7,54	4,2	3,8	0,645	0,427	24	0	
04.04.2025	62,11	56,53	5,58	39,35	38,64	32,51	32,03	6,61	4,2	3,8	0,59	0,374	24	0	
05.04.2025	61,81	56,22	5,59	40,87	40,18	32,39	31,91	8,27	4,2	3,8	0,689	0,464	24	0	
06.04.2025	61,21	55,77	5,44	40,83	40,14	32,4	31,92	8,22	4,2	3,8	0,679	0,457	24	0	
07.04.2025	61,85	56,2	5,65	39,52	38,8	32,38	31,9	6,9	4,2	3,8	0,608	0,386	24	0	
08.04.2025	61,63	56,09	5,54	40,27	39,57	32,47	31,99	7,58	4,2	3,8	0,644	0,423	24	0	
09.04.2025	61,64	56,11	5,53	40,19	39,47	32,42	31,94	7,53	4,2	3,8	0,638	0,42	24	0	
10.04.2025	60,96	55,52	5,44	40,35	39,64	32,39	31,91	7,73	4,2	3,8	0,649	0,424	24	0	
11.04.2025	61,39	55,81	5,58	39,96	39,27	32,41	31,93	7,34	4,2	3,8	0,629	0,409	24	0	
12.04.2025	61,98	56,36	5,62	40,29	39,59	32,38	31,9	7,69	4,2	3,8	0,659	0,434	24	0	
13.04.2025	62,2	56,66	5,54	39,67	38,96	32,38	31,9	7,06	4,2	3,8	0,614	0,401	24	0	
14.04.2025	62,23	56,84	5,39	40,61	39,91	32,4	31,92	7,99	4,2	3,8	0,671	0,454	24	0	
15.04.2025	62,25	56,84	5,41	39,22	38,53	32,46	31,98	6,55	4,2	3,8	0,581	0,374	24	0	
16.04.2025	62,26	56,87	5,39	40,95	40,23	32,41	31,93	8,3	4,2	3,8	0,688	0,474	24	0	
17.04.2025	62,25	56,83	5,42	39,93	39,21	32,41	31,93	7,28	4,2	3,8	0,626	0,418	24	0	
18.04.2025	62,28	56,9	5,38	40,45	39,74	32,39	31,91	7,83	4,2	3,8	0,659	0,447	24	0	
19.04.2025	62,25	56,85	5,4	39,76	39,06	32,35	31,87	7,19	4,2	3,8	0,621	0,412	24	0	
20.04.2025	62,14	56,68	5,46	39,51	38,8	32,3	31,82	6,98	4,2	3,8	0,605	0,396	24	0	
21.04.2025	62,16	56,62	5,54	40,22	39,52	32,3	31,82	7,7	4,2	3,8	0,655	0,439	24	0	
22.04.2025	62,02	56,42	5,6	39,57	38,85	32,26	31,78	7,07	4,2	3,8	0,617	0,4	24	0	
23.04.2025	62	56,36	5,64	39,19	38,5	32,23	31,75	6,75	4,2	3,8	0,595	0,381	24	0	
Итого:				1286,4	1263,73	1036,9	1021,61	242,12			20,657	13,689	767	0	
Средние:	61,99	56,47	5,52						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	2412,61	2370,32	1917,95	1890,21	480,11	40,293	26,741	1405	0
23/04/2524:00	3699,04	3634,05	2954,9	2911,82	722,23	60,95	40,43	2172	0
Итого:	1286,43	1263,73	1036,95	1021,61	242,12	20,657	13,689	767	0

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

