

#129832#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: _Великолукская,24-30

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00247966

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хBDCF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2025	26,88	26,18	0,7	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.04.2025	26,37	25,67	0,7	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.04.2025	26,23	25,49	0,74	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.04.2025	25,6	24,81	0,79	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.04.2025	24,85	24,16	0,69	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.04.2025	24,43	23,78	0,65	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.04.2025	24,17	23,45	0,72	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.04.2025	24,37	24,4	-0,03	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.04.2025	24,45	24,38	0,07	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.05.2025	24,44	24,25	0,19	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.05.2025	24,74	24,57	0,17	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.05.2025	24,85	23,85	1	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
04.05.2025	24,66	23,47	1,19	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.05.2025	24,31	23,66	0,65	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.05.2025	23,87	23,28	0,59	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
07.05.2025	23,58	23,21	0,37	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.05.2025	23,36	23,18	0,18	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.05.2025	23,21	23,06	0,15	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.05.2025	23,31	23	0,31	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.05.2025	23,3	23,17	0,13	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.05.2025	23,39	23,43	-0,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.05.2025	23,55	23,56	-0,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.05.2025	23,79	23,72	0,07	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.05.2025	23,52	23,31	0,21	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.05.2025	23,4	23,11	0,29	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.05.2025	23,52	23,43	0,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.05.2025	23,55	23,33	0,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.05.2025	23,65	23,55	0,1	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.05.2025	23,76	23,9	-0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.05.2025	24,17	24,55	-0,38	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.05.2025	24,62	24,86	-0,24	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	24,25	23,92	0,32						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/2524:00	17718,85	17452,9	18037,55	17858,08	-405,18	175,413	-16,554	2124	0
22/05/2524:00	17718,85	17452,9	18037,55	17858,08	-405,18	175,413	-16,554	2868	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28,7ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

