

# #21057#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Потребитель       | Мастер, ООО, УК                  |
| Адрес потребителя | Великолукская 24-30, Калининград |
| Номер абонента    | 4342                             |
| Порядковый номер  | 6826                             |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7                            |
| Заводской номер   | 00247966                         |
| Номер системы     | 1                                |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 2,08     | -0,112    | 268,51  | 270,49  | 264,9   | 267,86  | -2,96  | 24       | 0       | 0      | 53,6   | 45,2   | 8,34 | 0,6     | 0,4     | 4           |
| 25.04.2021 | 2,109    | -0,105    | 268,14  | 269,96  | 264,52  | 267,3   | -2,78  | 24       | 0       | 0      | 53,9   | 45,4   | 8,43 | 0,6     | 0,4     | 3,7         |
| 26.04.2021 | 2,204    | -0,099    | 267,63  | 269,14  | 263,88  | 266,48  | -2,6   | 24       | 0       | 0      | 54,7   | 45,9   | 8,78 | 0,6     | 0,4     | 2,9         |
| 27.04.2021 | 2,167    | -0,101    | 267,22  | 268,91  | 263,55  | 266,26  | -2,71  | 24       | 0       | 0      | 54,3   | 45,7   | 8,67 | 0,6     | 0,4     | 4,1         |
| 28.04.2021 | 1,83     | -0,094    | 265,65  | 267,52  | 262,4   | 265,13  | -2,73  | 24       | 0       | 0      | 50,8   | 43,4   | 7,41 | 0,6     | 0,4     | 6,7         |
| 29.04.2021 | 1,671    | -0,099    | 265,54  | 267,62  | 262,46  | 265,32  | -2,86  | 24       | 0       | 0      | 49,4   | 42,6   | 6,81 | 0,6     | 0,4     | 9,3         |
| 30.04.2021 | 0,336    | -0,023    | 86,2    | 86,88   | 85,48   | 86,29   | -0,81  | 24       | 0       | 1      | 42,1   | 37,8   | 4,27 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 12,397   | 0         | 1688,89 | 1700,52 | 1667,19 | 1684,64 | 0      | 168      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 12,397   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2021 | 416,736  | 49951,73 | 50307,61 | 49265,84 | 49818,59 |
| 30.04.2021 | 429,133  | 51640,62 | 52008,13 | 50933,03 | 51503,23 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 12.05.2021 10:22:13       |