

#21056#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 6827  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00247966  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,665	0,437	47,83	40,05	46,94	39,35	7,59	24	0	0	62,2	57,3	4,9	0,42	0,38	4
25.04.2021	0,704	0,472	48,94	40,58	48,06	39,86	8,2	24	0	0	62,3	57,4	4,83	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	0,734	0,5	49,39	40,56	48,52	39,84	8,68	24	0	0	62,2	57,4	4,86	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	0,714	0,477	48,9	40,43	48,03	39,71	8,32	24	0	0	62,2	57,4	4,84	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	0,703	0,474	48,86	40,5	47,97	39,78	8,19	24	0	0	62,3	57,5	4,8	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	0,777	0,548	50,06	40,43	49,15	39,71	9,44	24	0	0	62,4	57,6	4,75	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	0,682	0,464	48,83	40,34	47,96	39,7	8,26	24	0	0	60,5	55,9	4,58	0,42	0,38	7
01.05.2021	0,791	0,549	49,91	40,17	49,01	39,47	9,54	24	0	0	62,3	57,3	4,99	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	0,702	0,462	48,46	40,22	47,59	39,51	8,08	24	0	0	62,2	57,2	5,02	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	0,806	0,553	49,92	40,04	49,05	39,35	9,7	24	0	0	62,1	56,9	5,21	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	0,743	0,487	48,7	39,87	47,8	39,24	8,56	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	0,729	0,482	48,67	40,06	47,79	39,37	8,42	24	0	0	62,2	57,1	5,14	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	0,765	0,506	48,96	39,82	48,1	39,18	8,92	24	0	0	62,2	56,8	5,38	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	0,776	0,527	49,17	39,74	48,29	39,09	9,2	24	0	0	62,2	57	5,23	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	0,786	0,529	49,17	39,65	48,29	39,03	9,26	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	0,701	0,459	47,89	39,67	47,04	39,05	7,99	24	0	0	62,2	57	5,23	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	0,762	0,52	48,91	39,62	48,03	38,95	9,08	24	0	0	62,3	57,2	5,11	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	0,674	0,443	47,47	39,61	46,62	38,92	7,7	24	0	0	62,4	57,3	5,03	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	0,696	0,466	47,74	39,51	46,9	38,8	8,1	24	0	0	62,4	57,4	4,91	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	0,671	0,446	47,34	39,46	46,49	38,75	7,74	24	0	0	62,4	57,5	4,84	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	0,673	0,444	47,33	39,41	46,48	38,72	7,76	24	0	0	62,3	57,4	4,88	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	0,678	0,447	47,37	39,35	46,5	38,68	7,82	24	0	0	62,3	57,4	4,88	0,42	0,38	10
16.05.2021	0,742	0,515	48,34	39,22	47,49	38,58	8,91	24	0	0	62,3	57,5	4,86	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	0,652	0,425	46,78	39,13	45,93	38,54	7,39	24	0	0	62,3	57,4	4,92	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	0,63	0,408	46,47	39,1	45,66	38,56	7,1	24	0	0	62,3	57,4	4,94	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	0,691	0,46	47,37	39,03	46,54	38,52	8,02	24	0	0	62,3	57,3	4,99	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	0,671	0,436	47,04	39,07	46,21	38,57	7,64	24	0	0	62,2	57,2	5,07	0,42	0,38	-
21.05.2021	0,727	0,492	48,01	39,11	47,15	38,58	8,57	24	0	0	62,3	57,2	5,02	0,42	0,38	14
22.05.2021	0,654	0,424	46,79	39,07	45,95	38,56	7,39	24	0	0	62,3	57,3	5	0,42	0,38	-
23.05.2021	0,679	0,449	47,11	38,95	46,28	38,46	7,82	24	0	0	62,3	57,2	5,04	0,42	0,38	-
Итого:	21,378	0	1447,73	1191,77	1421,82	1172,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,378															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	219,301	12849,76	10119,8	12618,47	9971,81
23.05.2021	240,679	14297,49	11311,57	14040,29	11144,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2021 9:34:30