

#84395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6827
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247966
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,601	0,362	38,4	31,7	37,73	31,22	6,51	24	0	0	62,2	55,9	6,22	0,42	0,38	4,9
25.04.2024	0,636	0,403	39,05	31,69	38,35	31,21	7,14	24	0	0	62,1	56	6,18	0,42	0,38	6,4
26.04.2024	0,583	0,355	38,27	31,74	37,58	31,26	6,32	24	0	0	62,2	56,1	6,13	0,42	0,38	7,8
27.04.2024	0,656	0,422	39,4	31,69	38,71	31,21	7,5	24	0	0	62,2	56,2	6,03	0,42	0,38	12,1
28.04.2024	0,61	0,383	38,71	31,74	38,03	31,26	6,77	24	0	0	62,3	56,3	5,99	0,42	0,38	14,6
29.04.2024	0,658	0,431	39,54	31,74	38,83	31,26	7,57	24	0	0	62,4	56,5	5,87	0,42	0,38	16,9
30.04.2024	0,601	0,379	38,79	31,84	38,08	31,36	6,72	24	0	0	62,4	56,6	5,8	0,42	0,38	16,1
01.05.2024	0,622	0,405	39,21	31,88	38,51	31,4	7,11	24	0	0	62,4	56,8	5,65	0,42	0,38	-
02.05.2024	0,62	0,415	39,44	31,75	38,78	31,29	7,49	24	0	0	60,7	55,4	5,3	0,42	0,38	-
03.05.2024	0,583	0,369	38,51	31,78	37,82	31,3	6,52	24	0	0	62,4	56,6	5,7	0,42	0,38	-
04.05.2024	0,666	0,447	39,82	31,77	39,13	31,29	7,84	24	0	0	62,4	56,6	5,71	0,42	0,38	-
05.05.2024	0,583	0,363	38,4	31,78	37,72	31,3	6,42	24	0	0	62,3	56,5	5,79	0,42	0,38	-
06.05.2024	0,639	0,409	39,15	31,69	38,48	31,21	7,27	24	0	0	62,2	56,3	5,91	0,42	0,38	-
07.05.2024	0,609	0,377	38,6	31,68	37,91	31,2	6,71	24	0	0	62,2	56,1	6,1	0,42	0,38	-
08.05.2024	0,577	0,351	38,04	31,64	37,37	31,16	6,21	24	0	0	62,2	56	6,21	0,42	0,38	-
09.05.2024	0,616	0,381	38,65	31,7	37,97	31,22	6,75	24	0	0	62,1	55,9	6,22	0,42	0,38	-
10.05.2024	0,601	0,361	34	27,01	33,38	26,6	6,78	24	0	0	62,3	55,6	6,67	0,42	0,38	-
11.05.2024	0,571	0,34	25,93	19,22	25,46	18,94	6,52	24	0	1	65,1	57,3	7,77	0,42	0,38	-
12.05.2024	0,633	0,368	38,48	31,91	37,73	31,43	6,3	24	0	0	65,7	58,7	6,98	0,42	0,38	-
13.05.2024	0,629	0,367	38,44	31,94	37,71	31,46	6,25	24	0	0	65,9	58,9	7	0,42	0,38	-
14.05.2024	0,622	0,363	38,49	32,07	37,75	31,59	6,16	24	0	0	65,9	59,1	6,8	0,42	0,38	-
15.05.2024	0,632	0,374	38,71	32,14	37,98	31,66	6,32	24	0	0	66,1	59,3	6,72	0,42	0,38	-
16.05.2024	0,656	0,399	39,15	32,11	38,38	31,63	6,75	24	0	0	66	59,3	6,67	0,42	0,38	-
17.05.2024	0,601	0,37	38,64	31,96	37,9	31,48	6,42	24	0	0	63,6	57,4	6,18	0,42	0,38	-
18.05.2024	0,66	0,429	39,69	31,89	38,99	31,41	7,58	24	0	0	62,3	56,4	5,95	0,42	0,38	-
19.05.2024	0,583	0,361	38,46	31,88	37,79	31,4	6,39	24	0	0	62,3	56,4	5,92	0,42	0,38	-
20.05.2024	0,611	0,389	38,92	31,84	38,21	31,36	6,85	24	0	0	62,3	56,4	5,86	0,42	0,38	-
21.05.2024	0,602	0,38	38,68	31,75	37,99	31,27	6,72	24	0	0	62,3	56,4	5,84	0,42	0,38	-
22.05.2024	0,588	0,368	38,08	31,4	37,43	30,92	6,51	24	0	0	62,3	56,5	5,83	0,42	0,38	-
23.05.2024	0,572	0,358	38,23	31,71	37,56	31,23	6,33	24	0	0	62,3	56,5	5,76	0,42	0,38	-
Итого:	18,421	0	1145,88	936,64	1125,26	922,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,421															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	594,644	34685,76	27431,7	34072,98	27027,53
23.05.2024	613,065	35831,64	28368,34	35198,24	27950,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:32:17